
Załącznik nr 2.

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż agregatu wody lodowej na istniejącym fundamencie żelbetowym z włączeniem do istniejącego orurowania.

Agregat wody lodowej przeznaczony do chłodzenia rezonansu magnetycznego MAGNETOM Altea firmy SIMENS.

Ogólne dane techniczne agregatu wody lodowej:

- zasilanie 400 V/3N/50 Hz
- pompa o dużej wysokości podnoszenia
- wymiennik aluminiowy mikrokanałowy
- wydajność całkowita nie mniej niż 41 kW
- sprężarka spiralna szt. 2
- liczba obiegów chłodniczych 1
- napęd On-Off
- wentylator osiowy szt.2
- przepływ powietrza 13 500 m³ /h
- wymiennik płytowy szt.1
- czynnik chłodniczy R410A
- przyłącze wodne wlot 1” 1/4, wylot 1” 1/4