

Przemysł, 26.04.2023 r.

ZP.271.3.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania pn.: **BUDOWA KOMPLEKSU BASENÓW W PRZEMYSŁU.**

Zamawiający – Gmina Miejska Przemysł – na podstawie z art. 135 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

### Pytanie nr 1

*Proszę o informację jakie parametry należy założyć do podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych (prędkość podnoszenia, materiał wykonania, udźwig, zasięg ramienia, stały/mobilny itp.). Ile przewidziano podnośników basenowych dla osób niepełnosprawnych?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Ilość podnośników mobilnych - 1 szt.

- podnośnik ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo
- maksymalne obciążenie - 150 kg
- maksymalna długość ramienia -150 cm
- maksymalna głębokość zanurzenia siedziska w wodzie – 90 cm
- czas opuszczania do wody z obciążeniem do - 40 sekund
- czas podnoszenia z wody z obciążeniem do - 40 sekund
- minimalna ilość cykli na jednym naładowaniu baterii – 50 cykli
- akumulator – 24 V
- moc minimalna - 12 V
- zewnętrzna ładowarka akumulatora
- obrotowy promień ramienia minimum - 180 stopni
- 4 koła ogumowane o średnicy 200mm – tylne koła obracane
- hamulec postojowy na kołach tylnych
- panel sterujący z przewodem o szczelności IPX06 lub panel sterujący przy kierownicy podnośnika
- przycisk bezpieczeństwa
- siedzisko z oparciem z tworzywa sztucznego.

### Pytanie nr 2

*Czy przewidziano dodatkowe wyposażenie basenów i dla ratowników tj. bojka ratownicza, koło ratunkowe, apteczka, deska ortopedyczna, odkurzacz basenowy, wózki i półki na sprzęt, tablica basenowa do wyświetlania czasu/daty i 4 temperatur itp.?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewidział dodatkowe wyposażenie basenów i dla ratowników m.in. bojka ratownicza, koło ratunkowe, deska ortopedyczna, odkurzacz basenowy, wózki i półki na sprzęt, lecz w/w wyposażenie oraz meble nie są przedmiotem niniejszego zamówienia na roboty budowlane. Wyposażenie w sprzęt i meble będzie stanowić osobne zamówienie publiczne w ramach dostaw. Natomiast wyposażenie hali basenowej w tablicę basenową do wyświetlania czasu/daty i 4 temperatur, tablicę do wyświetlania wyników na basenie 10 torowym oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych należy ująć w niniejszym postępowaniu.

### Pytanie nr 3

*Zgodnie z rys. „1 – Projekt zagospodarowania terenu” załączonym do PFU oraz załącznikiem nr 2 – „Baseny PZT” przekazany wraz z wyjaśnieniami do treści SWZ nr 3 (Odpowiedź na pytanie nr 15) w koncepcji przewidziano rozbudowę istniejącego parkingu o dodatkowe 72 miejsca postojowe. Prosimy o informację czy w związku z planowaną rozbudową istniejącego parkingu oraz koniecznością*

*rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego należy dokonać wymiany z kostki na całym istniejącym parkingu (127 szt.) oraz drodze dojazdowej.*

*Nawierzchnie nowoprojektowane oraz istniejące na załącznikach graficznych do PFU zostały oznaczone w ten sposób co sugeruje wykonanie nowej nawierzchni na całym istniejącym parkingu. Prosimy o skorygowanie załączników graficznych lub jednoznaczne opisanie zakresu dla nowoprojektowanych nawierzchni (dróg chodników, miejsc postojowych).*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać nowe miejsca parkingowe w ilości 72 szt. wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy istniejącym parkingu wodnego placu zabaw.

Zamawiający nie planuje wymiany nawierzchni z kostki betonowej na istniejącym parkingu oraz drodze dojazdowej.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Sekretarz Miasta