

NZ.801.18.2024/ZP-620

Katowice, dnia 31.10.2024 r.

WYJAŚNIENIE treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**Budowa hali warsztatowo-szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach**”, numer sprawy **ZP/620/2024**.

Niniejszym pismem działając w trybie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zgodnie z zakresem prac Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania dokumentacji powykonawczej. Proszę o wskazanie, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za dokonanie niezbędnych zgłoszeń do odpowiednich służb, przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu?

Odpowiedź:

Do wykonawcy należy dokonanie niezbędnych zgłoszeń do odpowiednich służb, przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Pytanie 2:

Czy dostawa i montaż mebli oraz wyposażenie zgodne z "zestawieniem meblowym" wchodzi w zakres zadania do realizacji? Proszę o jednoznaczne potwierdzenie?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż mebli nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie opisu technicznego do projektu wykonawczego architektonicznego?

Odpowiedź:

Opis techniczny do projektu wykonawczego w załączeniu.

Pytanie 4:

Czy zgodnie z projektem PZT istniejącą skocznnię do skoku w dal należy zdemontować i przenieść w nowoprojektowane miejsce, czy należy dostarczyć i zamontować nową skocznnię wraz z osprzętem? Proszę o przesłanie wymagań technicznych oraz parametrów skoczni, jakie powinny zostać spełnione?

Odpowiedź:

Dokumentacja przewiduje wykonanie nowej skoczni do skoku w dal wraz z całym osprzętem. Poz. przedmiarowa 16.5: Kalkulacja indywidualna uproszczona Dostawa i wykonanie- Bieżnia do skoku w dal o wym. 30x1,5 mb, warstwa wierzchnia bezpieczna, przepuszczalna na podbudowie, belka odbicia oraz piaskownica zeskok wraz z łapaczami piasku. Urządzenia certyfikowane.

Pytanie 5:

Czy napis na elewacji oraz zegar, przedstawione na widoku elewacji, wchodzi w zakres realizacji? Jeśli tak, proszę o podanie szczegółowych wymagań technicznych oraz parametrów tych elementów?

Odpowiedź:

Zegar nie wchodzi w zakres realizacji. Napis - kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcją szkoły.

Pytanie 6:

Proszę o podanie szczegółowych parametrów technicznych bramy (rolowana czy segmentowa?, jaki rodzaj napędu? Wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła? Czy ma być wyposażona w awaryjny ręczny łańcuch?)

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać bramę segmentową ciepłą, zbudowaną z poziomych paneli stalowych, między panelami uszczelki elastyczne. Konstrukcja bramy opiera się na dwóch prowadnicach bocznych, uszczelka obwodowa termiczna, napęd elektryczny, brama w kolorze RAL 7039. U bramy nie może przekraczać $1,3 \text{ W(m}^2\text{*K)}$. Brama ma być wyposażona w awaryjny ręczny łańcuch.

Pytanie 7:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między projektem PAB a projektem sanitarnym w zakresie zbiornika retencyjnego. Czy zbiornik ma być wykonany z betonu czy z tworzywa sztucznego? Czy zbiornik powinien być dodatkowo wyposażony w pompę, punkt poboru wody lub kosz filtracyjny?

Odpowiedź:

Zbiornik na wodę deszczową z tworzywa sztucznego należy wyposażyć w kosz filtracyjny, pompę, punkt poboru wody.

Pytanie 8:

Czy furtka do projektowanego ogrodzenia wchodzi w zakres realizacji? Proszę o podanie jej projektowanej lokalizacji oraz wymaganych parametrów technicznych?

Odpowiedź:

Furtka wykonana ze zgrzewanych, ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo poziomych i pionowych prętów w ramie stalowej, w kolorze zielonym, jednoskrzydłowa, o wym. 150X180 cm. Furtkę należy wykonać na ciągu komunikacyjnym z ogrodu, podobnie jak furtka przewidziana do likwidacji.

Pytanie 9:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektów wykonawczych o zestawienia materiałów dla wentylacji i klimatyzacji (w spisie treści jest zestawienie a nie ma go w dokumentacji), instalacji wewnętrznej wod-kan, instalacji zewnętrznej wod-kan?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takim zestawem.

Załączniki:

- 1) Opis techniczny do PW HW

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice