

OPIS TECHNICZNY

„Przebudowa drogi gminnej nr 663549P i 663547P w m. Kowale Księżę, gm. Turek w zakresie wykonania chodnika”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 663549P i 663547P w m. Kowale Księżę, gminie Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie. Długość projektowanego odcinka wynosi 2123m. Zakres prac związanych z budową obejmuje wykonanie nowej konstrukcji chodnika ze zjazdami do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z wykonaniem obrzeży oraz krawężnika.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie nawierzchni,
- roboty wykończeniowe,

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy odcinek chodnika drogi znajduje się przy drodze gminnej nr 663549P i 663547P. W pasie drogowym istnieje droga o nawierzchni bitumicznej bez występowania chodnika dla ruchu pieszych. Jezdnia po stronie północnej obramowana jest krawężnikiem betonowym, który posiada liczne ubytki i nierówności. Jezdnia posiada pochYLENIE poprzeczne jednostronne w kierunku istniejących rowów drogowych zlokalizowanych po południowej stronie jezdni. Pozostała część pasa drogowego porośnięta jest zielenią niską – trawą. Na drodze występuje ruch lokalny pojazdów osobowych do zabudowań mieszkalnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres robót drogowych przedstawia część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

3.1. Projektowane zagospodarowanie chodnika obejmuje:

Budowa chodnika polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezzazowej, koloru szarego typu „Holland” o szerokości 1,30 m wraz z rozbiórką i ułożeniem nowych krawężników 15x30. Z uwagi na trudne warunki – wąski pas drogowy – powołując się na §29 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w projekcie zmniejszono szerokość chodnika w do 1,30 m. W ciągu projektowanego chodnika przebudowywane zjazdy zwykle wykorzystano jako miejsca do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami, gdyż spełniają one wymaganą szerokość poszerzenia do 1,80m na długości 2,00m. Częstość występowania zjazdów umożliwia wzajemną widoczność osób ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnia optymalny czas oczekiwania na wyminięcie się. Zjazdy zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego a krawędź zjazdu przy jezdni zostanie dopasowane do poziomu istniejącej krawędzi oraz zostanie umocniona krawężnikiem obniżonym. Na odcinku w km 2+060-2+123 konstrukcja chodnika zostanie wzmocniona, zaprojektowana szerokość na tym odcinku wynosi 2,0 m, a krawężnik zostanie obniżony do poziomu jezdni.

Na podstawie art. 39 punkt 6ba podpunkt 1 - z uwagi na brak technicznej możliwości usytuowania kanału technologicznego w pasie drogowym (wąski pas drogowy z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu) odstąpiono od budowy kanału technologicznego, co poświadczą inwestor w załączonym oświadczeniu.

W projekcie nie występują kolizje projektowanego chodnika z istniejącym uzbrojeniem terenu wymagające przebudowy infrastruktury. W miejscu skrzyżowań istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange ze zjazdami, zaprojektowano zabezpieczenia istniejącej sieci, osłonowymi rurami dwudzielnymi o średnicy 110mm.

3.2. Sposób odwodnienia chodnika - powierzchniowy. Przewiduje się zachowanie istniejącego systemu odprowadzenia wód do rowów.

3.3. Teren pasa drogowego jest płaski. W pasie drogowym nie występują zadrzewienia kolidujące z projektowanym chodnikiem.

3.4 Bazy materiałowe oraz sprzętowe należy tak zorganizować aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. Substancje niebezpieczne muszą być przechowywane w szczelnych pojemnikach, a odpady wytworzone w trakcie budowy należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odbiór.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Przekrój normalny

Projektowany chodnik uzyska spadek jednostronny 2%.

Konstrukcję chodnika stanowi:

- 6cm – betonowa kostka brukowa, kolor szary (bezfazowa) „Holland”
- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
- 15 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C5/6
- 10cm – warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego

Konstrukcję zjazdów oraz odcinka chodnika o wzmocnionej konstrukcji stanowi:

- 8cm – betonowa kostka brukowa, kolor grafitowy (bezfazowa) „Holland”
- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
- 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 15cm – wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C5/6

4.2 Przekrój podłużny

Niweleta chodnika zostanie dostosowana do rzędnych istniejącej krawędzi jezdni.

5. Uwagi

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, miejscowym planem zagospodarowania terenu oraz pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Wykonawca ma prawo wykonać przedmiot umowy z materiałów dowolnych producentów pod warunkiem posiadania wymaganych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwości technicznych i użytkowych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom odnośnych norm. Wykonawca ustali harmonogram robót przed rozpoczęciem prac, uzgodni go z inwestorem. Wykonawca przed rozpoczęciem prac prześle inwestorowi karty techniczne zastosowanych materiałów oraz instrukcje montażu w zakresie rozwiązań systemowych wystawione przez producentów użytych materiałów.