

Opis przedmiotu zamówienia - pompa do ścieków obiektu przepompowni.
Nr sprawy: DKw.2233.24.2021.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pompy do ścieków obiektu przepompowni.

Lp.	Nazwa produktu	J.m.	Ilość
1	Pompa MSK1-80-184 lub równoważna Kryteria równoważności: <ul style="list-style-type: none">z wirnikiem jedno-kanałowym, rozruch pośredni, 1455 obr/min, wysokość podnoszenia min. $H = 20,0$ m, wydajność min. 55,00 litrów/s, przewód o długości min. 10 mb;pompa do ścieków gospodarczo-bytowych i wód deszczowych z wirnikiem jednokanałowym z żeliwa min. GG25;obudowa pompy tj. korpus pompy, korpus silnika, pokrywa górna, wykonane z żeliwa min. GG20 zabezpieczonego farbą epoksydową;swobodny przelot przez wirnik hydrauliczny wynosi min. $\Phi 80$ mm,silnik pompy wyposażony we wbudowane zabezpieczenia termiczne na każdej fazie stojana, odłączające pompę po wzroście temperatury powyżej 125°C;izolacja uzwojeń stojana w klasie izolacji F, praca S1, zasilanie 400V, stopień ochrony min. IP68;silnik posiada wbudowany w komorze silnika czujnik kontroli zawilgocenia zabezpieczający pompę w przypadku wystąpienia nieszczelności.	szt.	1

- Wykonawca przedstawia wraz z ofertą wszelkie karty katalogowe, certyfikaty lub inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu ocenić zgodność proponowanych rozwiązań ze wszystkimi wymaganiami w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
- Dostarczone pompy będą fabrycznie nowe tzn. wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nieprefabrykowane, posiadające wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności.
- Zamawiający wymaga aby dostarczone pompy zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.
- Wykonawca dołączy, dla dostarczonych pomp, dokumentację techniczną w języku polskim.
- Wykonawca po dokonanej odbiorze, przeszkoli wytypowanych pracowników obsługi.
- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie oraz wykonany montaż na okres min. 24 miesięcy.
- Zamawiający umożliwia odbycie przez wykonawcę składającego ofertę wizji lokalnej.** Wizja lokalna przeprowadzana będzie w dni robocze, w godzinach 9:00÷14:00, nie później niż na dzień przed dniem składania ofert, pod warunkiem wcześniejszego przesłania zamawiającemu wniosku o uczestniczenie w wizji lokalnej. Wniosek składać należy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/as/warszawa_bialoleka poprzez formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, nazwa i adres wykonawcy, numer telefonu kontaktowego, termin uczestnictwa w wizji lokalnej (data i godzina).