PRZEKRÓJ I–I



PRZEKRÓJ II–II



RZUT POZIOMY



UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO w MILIMETRACH
- W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ ZABETONOWAĆ 2 RURY OCHRONNE dla KABLI ZASILAJĄCYCH I SYGNALIZACYJNYCH PVC DN50 L=500
- W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ OSADZIĆ RURĘ OSŁONOWĄ PVC DN200 L=500 dla RUROCIĄGU DN150, PRZESTRZEŃ między RURĄ WYPEŁNIĆ PIANKĄ PU
- WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE SFAZOWANO (FAZA 20mm)
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE wg OPISU TECHNICZNEGO

UZIOM FUNDAMENTOWY PŁYTY z WYPROWADZENIEM o DŁUGOŚCI 2.0m, UZIOM WYKONANO z BEDNARKI FeZn 25x4 USTAWIONEJ na SZTORC, ŁĄCZONEJ przez SPAWANIE na ODCINKU min. 0.5m do ZBROJENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ; UZIOMY FUNDAMENTOWE POŁĄCZONO z UZIOMEM OTOKOWYM.
UZIOM OTOKOWY WYKONANO z BEDNARKI FeZn 25x4 UŁOŻONEJ na SZTORC W CHUDYM BETONIE (po OBRYSIE PŁYTY ŻELBETOWEJ), BEDNARKĘ UŁOŻONO z OTULINĄ DOLNĄ 50mm

PRACOWNIE BADAWCZO PROJEKTOWE
ekosystem
Spółka z o.o. w Zielonej Górze
65-364 ZIELONA GÓRA, ul. KOŻUCHOWSKA 20C, Tel.(Fax): +48 68 456-33-00 (13)

INWESTOR	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 LESZNO						
PRZEDSIĘWZIĘCIE	BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W TRZEBANI, GM. OSIECZNA – ETAP II						
OBIEKT	WĘZEŁ SSĄCO-TŁOCZNY – FUNDAMENT						
FAZA ZADANIA	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	BRANŻA	KONSTRUKCJA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
SKALA / DATA	1:50 CZERWIEC 2010 r.	KIER.PROJEKTU	mgr inż. K. Rutkowski			06.2010	
TYTUŁ RYSUNKU	FUNDAMENT RZUTY, PRZEKROJE	PROJEKTANT	mgr inż. K. Rutkowski	KONSTR.-BUD	18/91/Zg	06.2010	
		OPRACOWAŁ	tech. M. Jośliński			06.2010	
		SPRAWDZAJĄCY	inż. W. Nadziar	KONSTR.-BUD	141/Zg/86	06.2010	
NR UMOWY	2004/PL/16/C/PE/035-02	NR RYSUNKU	R - DP - 26 - K - 1 - 01 - 0B				
			KOD DOK. / FAZA ZAD. / NR OBIEKTU / BRANŻA / TYP RYS. / NR KOL. RYS. / NR REWIZJI				

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE