

Bydgoszcz, dn. 14 maja 2024 r.

Nr sprawy: PR/WT/01/2024

## Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia – nr 2

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mebli wraz z montażem do budynku Przedszkola na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego”.*

### Pytanie nr 20

#### **Dotyczy: Status projektowanego przejazdu kolejowego**

Czy z uwagi zlikwidowanie torów kolejowych w miejscu, gdzie w projekcie założono wykonanie przejazdu kolejowego (vide: zdjęcie poniżej) zakres ten można pominąć? Wykonawca wnosi o przedłożenie korekty projektu w tym miejscu lub opisanie zakresu zmian w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne określenie robót do wykonania.

### Odp.

Na odcinku na którym miał znajdować się przejazd kolejowy należy wykonać pełną konstrukcję jezdni wg dokumentacji projektowej. **Dokumentacja zostaje zmieniona w następujący sposób: dla zadania grzybowa zmiane ulega folder A.6 – Kosztorys ofertowy. Kosztorys – KO PK Grzybowa (KOSZTORYS OFERTOWY przejazd kolejowy) zostaje zastąpiony przez: KO zamienny\_przejazd kolejowy (KOSZTORYS OFERTOWY - kosztorys zamienny - przejazd kolejowy). Zamawiający udostępnia folder A.6 – Kosztorys ofertowy – poprawiony.**

### Pytanie nr 128

Wykonawca wnosi o podanie parametrów wytrzymałościowych dla georusztu jednokierunkowego.



**Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o. o.**

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz  
tel. +48 52 365 33 10, [biuro@bppt.pl](mailto:biuro@bppt.pl)

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714 | NIP 953-249-38-87  
Kapitał zakładowy: 120 229 000,00 PLN



[www.bppt.pl](http://www.bppt.pl)

Odp.

Zamawiający wskazuje parametry wytrzymałościowe:

Właściwości georusztu			
Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Właściwości wyrobu	Jedn.	Deklarowana wartość	Tolerancja
Wytrzymałość na rozciąganie	KN/m	MD – 46,2	-4,0
Wydłużenie przy zerwaniu	%	MD – 11,0	+/- 3,0
Wytrzymałość z uwzględnieniem pełzania	KN/m	Długoterminowa wytrzymałość z uwzględnieniem pełzania wynosi 20,7 KN/m, przy zakładanym okresie trwałości projektowej 120 lat i temperaturze gruntu 10 °C	
Uszkodzenia w trakcie instalacji	%	Pozostała wytrzymałość >90	-0

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na prośby oferentów oraz w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), termin składania ofert został zmieniony na dzień 24 maja 2024 roku, godzina 9:00.



**Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o. o.**

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz  
tel. +48 52 365 33 10, biuro@bppt.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714 | NIP 953-249-38-87  
Kapitał zakładowy: 120 229 000,00 PLN



[www.bppt.pl](http://www.bppt.pl)