

Kamionek, dn. 07.06.2023 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o. o.  
Kamionek 25  
12-100 Szczytno

## **WARUNKI TECHNICZNE**

### **Rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o. o. określa warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec:

1. Inwestycja obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec, gmina Szczytno
2. Sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe wykonać z rur polietylenowych PE100.
3. Nad przewodem z rur PE należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 20 cm.
4. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącego wodociągu Ø90 mm na terenie działki nr 152, obr. Lipowiec, gm. Szczytno za pomocą trójknika lub nawiertki z zasuwą
5. Nowo budowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
6. Głębokość posadowienia sieci w zależności od rodzaju rur zgodnie z normą BN-78/9192-03 z uwzględnieniem niwelacji terenu i ułożenia istniejącej sieci wodociągowej.
7. Każdy stosowany wyrób, preparat, w tym dezynfekujący, zastosowany w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
8. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy dokumentacja zawiera wszystkie aktualne, wymagane uzgodnienia.
9. Przed podłączeniem projektowanej sieci z siecią już istniejącą należy ją zachlorować, przepłukać, sprawdzić szczelność oraz sporządzić stosowny protokół.
10. W trakcie realizacji robót należy:
  - zgłosić roboty do odbioru wstępnego w otwartym wykopie
  - zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci wodociągowej do uprawnionych służb geodezyjnych.
11. Warunkiem koniecznym do odbioru jest:
  - posiadanie warunków technicznych przyłączenia
  - wykonanie sieci zgodnie z wydanymi warunkami
  - wykonanie robót zgodnie z normami PN
  - dostarczenie mapy powykonawczej
  - dostarczenie pozytywnych wyników badań wody
12. Przed rozpoczęciem robót, w formie pisemnej, przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji powiadomić o terminie ZGKiM w Kamionku Sp. z o. o. oraz podać Wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia.
13. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.

PRZES  
Aleksander Godłowski