

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 338) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną przy piśmie pełnomocnika inwestora Pana Adama Wardęckiego z dnia 21.08.2023 r. (data wpływu: 23.08.2023 r.), **uzgadnia bez uwag** pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec, gmina Szczytno”

Inwestor: Gmina Szczytno
ul. Łomżyńska 3
12-100 Szczytno

Autor projektu: mgr inż. Adam Wardęcki
upr bud. WAM/0046/PWOS/06
Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 1
12-100 Szczytno

Data opracowania: czerwiec 2023 r.

Uzasadnienie

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Lipowiec. Przedmiotowy odcinek projektowanej sieci charakteryzować będą następujące parametry:

- Sieć wodociągowa:
 - PE100 SDR17 PN10 Ø110 mm o dł. ok. 157,3 m;
 - PE100 SDR17 PN10 RC Ø90 mm o dł. ok. 1,8 m;
 - 1 kpl. hydrantu ppoż. nadziemnego Ø80 mm;
- Przyłącza wodociągowe:
 - PE100 SDR11 PN16 Ø40 mm o dł. ok. 10,0 m.

Łączna długość przedmiotowej sieci wodociągowej wyniesie ok. 169,1 m. Projektuje się włączenie przedmiotowej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu. Projektowana sieć uzbrojona zostanie w zasuwy klinowe żeliwne kołnierzowe z klinem gumowym, tabliczki, skrzynki żeliwne, obudowy betonowe skrzynek i bloki oporowe.

Projektowana sieć wykonana zostanie metodą wykopu otwartego, w wykopach nieumocnionych. W miejscach zbliżenia sieci z budynkami, drogami itp. w wykopach zabezpieczonych za pomocą szalunków, częściowo sieć wykonana zostanie również metodą przewiertu sterowanego. Głębokość ułożenia przewodów wodociągowych wynosiła będzie min. 1,6 m.

Rozwiązania przedstawione w dokumentacji projektowej w/w zamierzenia spełniają wymogi higieniczno-sanitarne.

W tym stanie rzeczy zaopiniowano jak w sentencji.

Niniejsza opinia w zakresie wymagań sanitarnych nie zwalnia Inwestora od obowiązku uzyskania stosowych zgód / zezwoleń właściwych organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego na realizację inwestycji zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego


Adam Banach

Otrzymują:

1. Pełnomocnik inwestora: Pan Adam Wardecki, Biuro Projektów Inżynierskich, Sp. z o.o., ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.

Do wiadomości:

2. Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.
3. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
4. HK.
5. a/a.



06.06.20
podpis