

Znak sprawy: ZP.BIF.271.5.2023

Wszyscy Wykonawcy **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniu pn: „*Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski*”

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00179349 z dnia 17.04.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy

Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 informuje, iż w toku w/w postępowania w dniu 21.04.2023 r. zostały zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych, ale o innych wymiarach? Każdy producent ma swoje wymiary, które różnią się nieznacznie w zależności od użytej technologii i mechanizmu działania urządzeń. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Niedopuszczenie żadnej tolerancji wyklucza z postępowania większość producentów urządzeń.

Odpowiedź

Wykonawca w wycenie powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostępne i załączone materiały w tym SWZ wraz z wszystkimi elementami dokumentacji. Dodatkowo wskazane jest aby Wykonawca przed sporządzeniem wyceny dokonał wizji w terenie.

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w przypadku opisanych urządzeń.

Pytanie 2

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odpowiedź

W ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną

Pytanie 3

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji technicznej dotyczącymi materiałów z jakich należy wykonać urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury, prosimy o potwierdzenie, że mają one być wykonane ze stali.

Odpowiedź

Wykonawca w wycenie powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostępne i załączone materiały w tym SWZ wraz z wszystkimi elementami dokumentacji

Pytanie 4

Czy Zamawiający ujednocili opis materiałowy i dopuści wykonanie wszystkich urządzeń fitness ze stali ocynkowanej i zabezpieczonej antykorozyjnie podkładem cynkowym i dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi?

Odpowiedź

Wykonawca w ofercie musi wycenić wszystkie elementy związane z wykonaniem zadania, wycena oferty przez Wykonawcę musi obejmować wszelkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem zamówienia.

Zamawiający bezwzględnie wymaga stal ocynkowaną ogniowo.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wykonanie we wszystkich urządzeniach fitness siedzisk, oparcie i stopnic z odpornej na warunki atmosferyczne antypoślizgowej płyty HDPE ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Czy stół do gry w tenisa stołowego ma być wolnostojący czy do wkopania?

Odpowiedź

Stół do gry w tenisa stołowego winien być wolnostojący.

Pytanie 7

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji technicznej, prosimy o sprecyzowanie konkretnej grubości mat przerosowych.

Odpowiedź

Wykonawca w wycenie powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostępne i załączone materiały w tym SWZ wraz z wszystkimi elementami dokumentacji.

Pytanie 8

Czy do oferty należy dołączyć karty techniczne urządzeń?

Odpowiedź

Zamawiający w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą załączonych materiałów i zrozumiałych określił, opisał przedmiot zamówienia tj. wymaganych urządzeń.

Zgodnie z Załącznikiem nr 7 -Wzór umowy & 8 Odbiory robót pkt 5 ppkt. 2) g *Karty techniczne produktu potwierdzającą parametry urządzeń w zakresie jakości, użytych materiałów i niezbędnych wymaganych elementów oraz gabarytów urządzenia jak również Certyfikat zgodności z EN 1176 wydany przez akredytowaną jednostkę, Zamawiający będzie żądał na etapie odbioru końcowego.*

Pytanie 9

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu istniejących urządzeń zabawowych oraz innych prac rozbiórkowych. Prosimy o przekazanie fotografii urządzeń istniejących oraz sprecyzowanie dokładnej ilości.

Odpowiedź

Wykonawca w wycenie powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostępne i załączone materiały w tym SWZ wraz z wszystkimi elementami dokumentacji, Dodatkowo wskazane jest aby Wykonawca przed sporządzeniem wyceny dokonał wizji w terenie.

Zamawiający informuje, iż nie ma żadnych istniejących urządzeń do demontażu.

Pytanie 10

Czy urządzenia z demontażu należy przekazać Zamawiającemu czy Wykonawca ma je zutylizować?

Odpowiedź

Wykonawca w wycenie powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostępne i załączone materiały w tym SWZ wraz z wszystkimi elementami dokumentacji, Dodatkowo wskazane jest aby Wykonawca przed sporządzeniem wyceny dokonał wizji w terenie.

Zamawiający informuje, iż nie ma żadnych istniejących urządzeń do demontażu.

Pytanie 11

Prosimy o załączenie przykładowej wizualizacji altany.

Odpowiedź

Wykonawca w wycenie powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostępne i załączone materiały w tym SWZ wraz z wszystkimi elementami dokumentacji.

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.