

Krynica-Zdrój, dnia 25 kwietnia 2023 r.

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. **Budowa i modernizacja infrastruktury na terenach wiejskich Gminy Krynica-Zdrój***

WYJAŚNIENIA
treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie dot. części 1 zamówienia - Budowa budynku garażowo gospodarczego (remizy OSP) w Czyrnej:

Proszę o udostępnienie kosztorysu ślepego szczegółowego, proszę o schemat rozdzielni, parametry (opis, DTR) nagrzewnicy, wentylatora, opraw.

Wyjaśnienia:

1) Kosztorys ślepy:

Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej ujęto w dokumentacji projektowej – przedmiarze robót, stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

2) Rozdzielnia:

– obudowa p/t 5x18 90 mod.

Wyposażenie rozdzielni:

- rozłącznik 3f
- ochronniki przeciwprzepięciowe B+C
- 10 x bezpiecznik 1 f B10/16A
- 4 x bezpiecznik 3f C16/20A
- 6 x RCD 3f 40A 30 mA
- 2 x RCD 1 f 40A 30 mA

3) Nagrzewnica:

Kurtyna elektryczna do podtrzymania temperatury w garażu (podczas wjazdu i wyjazdu). Kurtynę należy dobrać do powierzchni garażu.

4) Wentylator:

Zabudowa w garażu na dachu do odprowadzenia spalin z żaluzją garażu. Wentylator należy dobrać do powierzchni garażu.

5) Oprawy:

Dobór opraw do danego pomieszczenia po stronie Wykonawcy.

Ponadto informuję, iż Wykonawca, przed montażem, zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje oraz karty katalogowe na wszystkie urządzenia i dokonać montażu dopiero po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.