



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZS.2460.6.2021.MCH. L.p. 2.

Gdańsk, dnia 10.06.2021 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo-Licze, odcinek 5a od km 9+524,93 do km 10+640,00.*

Oznaczenie postępowania: 6/DZS/2021/TP/WRI.

**ZAPYTANIA NR 1
(pytania od nr 1 do nr 3)**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1: Zgodnie ze specyfikacją D.05.03.26 należy użyć siatkę szklano-węglową natomiast opis techniczny mówi o siatce sprzeciwspękaniowej z włókien szklanych. Prosimy o wskazanie jaką dokładnie siatkę należy użyć.

Odpowiedź: Należy użyć siatkę szklano-węglową, zgodnie z zamieszczoną SST D-05.03.26.

Pytanie nr 2: Pozycja przedmiaru nr 44 oraz 54 powiela się. Prosimy o korektę kosztorysu.

Odpowiedź: Poz. 54 dot. zjazdów, ale zgodnie z odesłaniem wg SST D-10.07.01 nie dot. podbudów, ani nawierzchni, ani krawężników, a dot. m. in. robót ziemnych i porządkowych, które ze względu na trudne do przedmiarowania ilości zostały ujęte w taki sposób. UWAGA: Krawężniki na zjazdach należy wykonać tylko na zakończeniach (patrz rysunki w projekcie branży drogowej), ale o przekroju 12 x 25 cm – zgodnie z zapisem poz. 53 kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 3: Prosimy o doprecyzowanie pozycji nr 10 przedmiaru dotyczącej wymiany istniejących tarcz znaków na nowe (5 szt.). Z związku z brakiem docelowej organizacji ruchu prosimy o wskazanie na jaki rodzaj tarcz należy je wymienić oraz prosimy o potwierdzenie, że słupki są istniejące i nie należy ich przestawić.

Odpowiedź: Należy wykonać roboty zgodnie z załączonym projektem Stałej Organizacji Ruchu, **patrz: Zmiana nr 1 z dnia 09.06.2021 r.**

UWAGA: Oznakowanie poza skrajnymi kilometrażami odcinka 5A nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Kilometraż początkowy i końcowy na planszach projektu SOR został wyraźnie oznaczony opisanymi liniami w kolorze różowym.

Z poważaniem,
**Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI
MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA**

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 2 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Monika Chmura, tel. 58 32 64 962, w zastępstwie: Artur Gaicki, tel. 58 32 64 960.

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
<http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>