

Znak sprawy: ZP.BIF.271.19.2023

## **Wszyscy Wykonawcy**

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniu pn: „**Roboty budowlane w pasach drogowych dróg gminnych**” na zakresach:

**1. Remont drogi gminnej nr 104081R ul. Kościuszki w Majdanie Królewskim.**

**2. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej Nr 104058R „Huta Komorowska przez wieś” w Hucie Komorowskiej**

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00510016 z dnia 23.11.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty

Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 informuje, iż w toku w/w postępowania w dniu 30.11.2023 r. zostały zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Dotyczy zakresu 1:**

##### **Pytanie 1**

Wykonanie warstwy wiążącej BA o gr. 2 cm nie jest możliwe z mieszanek o uziarnieniach powszechnie dostępnych na rynku. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej BA grubości 3 cm z mieszanki AC11W i warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki AC11S lub AC8S?

##### **Odpowiedź**

Konstrukcja nawierzchni pozostaje zgodna z uproszczoną dokumentacją techniczną oraz z przedmiarem:

- Warstwa wyrównawcza nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 S W50/70 o grubości 50kg/m<sup>2</sup> bez dodatku destruktu
- Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S W50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) bez dodatku destruktu

##### **Pytanie 2**

Proszę o podanie kategorii ruchu jezdni zakresu 1.

##### **Odpowiedź**

Kategorii ruchu jezdni to KR2

##### **Pytanie 3**

Czy w ramach regulacji wysokościowej wpustów ulicznych poz. 13 d.4 Wykonawca ma wymienić wpust (żeliwo) na nowy?

## **Odpowiedź**

Wykonawca nie wymienia wpustu (żeliwo) na nowy.

## **Dotyczy zakresu 2:**

### **Pytanie 4**

Czy na podsypkę i zasypkę przykanalików można wykorzystać grunt z wykopów?

## **Odpowiedź**

Na podsypkę i zasypkę przykanalików nie można wykorzystać gruntu z wykopów.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej BA w poz. 33 dla kategorii ruchu KR2?

## **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej BA w poz. 33 dla kategorii ruchu KR2.

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.