



widok rozdzielnicy po otwarciu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/
ok. 595




Oznaczenie zacisku				1	2	3	4	5
	WYŁACZNIK GŁÓWNY	Ochronniki	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA		RK1	RK2	RS	rez.
Moc	13,1/10,6kW				3,2/2,6kW	2,7/2,0kW	7,2/6,0kW	
Przekrój przewodu	5x10mm2				5x6mm2	5x6mm2	5x6mm2	
Typ kabla								
Typ izolacji kabla	YKY				YDY	YDY	YDY	



Rozdzielnica naścienna ;obudowa IP 42
In=125A

listwy N i PE
przewidzieć 20% rezerwy miejsca

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9						
nazwa obiektu	BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI				branża el	
adres	Gryfów Śląski, ul.Polna 7, obręb 001, działka 199/9					
temat rysunku	Rozdzielnica R UPS				skala	
projektant	tech.Andrzej Goszczyński nr upr. 371/94/Wł w spec. instal. inż. w zakresie sieci i instal. elektrycznych		podpis	data	nr rys 9a	
sprawdz.	inż.Piotr Pietrzak nr upr. 107/ 00/ Wł. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.		podpis	data		
			podpis	data	nr strony	