


widok rozdzielni po otwarciu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/  
ok. 595



Oznaczenie zacisku				F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
	WYŁACZNIK GŁÓWNY	Ochronniki	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	PEL1/1-PEL1/4	PEL2/1-PEL2/6	PEL3/1-PEL3/6	PEL4/1-PEL4/6	PEL5/1-PEL5/2	rez.	rez.	rez.
Moc	2,7/2,0kW										
				0,6kW	0,6kW	0,6kW	0,6kW	0,3kW			
Przekrój przewodu	5x6mm2			3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2			
Typ kabla											
Typ izolacji kabla	YDY			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY			

Rozdzielnica wtynkowa ;obudowa IP 22  
In=125A

listwy N i PE

przewidzieć 20% rezerwy miejsca

INWESTPROJEKT - ZACHÓD						
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9						
nazwa obiektu		BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI			branża el	
adres		Gryfów Śląski, ul.Polna 7, obręb 001, działka 199/9				
temat rysunku		Rozdzielnica RK1			skala	
projektant		łech Andrzej Gościński nr upr. 371/84/WI w spec. instal. inż. w zakresie sieci i instal. elektrycznych		podpis	data	nr rys 6
sprawdz.		inż.Piotr Pietrzak nr upr. 1071/00/WŁ w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.		podpis	data	
				podpis	data	nr strony