


widok rozdzielnicy po otwarciu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/
ok. 595



Oznaczenie zacisku				1	2	3	4	5
	WYŁACZNIK GŁÓWNY	Ochronniki	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	istn obw.	istn obw.	rez.	oświetlenie	rez.
Moc	5,0/2,0kW						0,1kW	0,1kW
Przekrój przewodu	5x6mm2						3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla								
Typ izolacji kabla	YKY						YDY	YDY

Rozdzielnica naścienna ;obudowa IP 44
In=125A

listwy N i PE
przewidzieć 20% rezerwy miejsca

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9					INWEST PROJEKT	
nazwa obiektu		BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI			branża el	
adres					skala	
temat rysunku		Rozdzielnica Rgarazu			nr rys 9	
projektant		nr upr. 371/94/Wł w spec. instal. inż. w zakresie sieci i instal. elektrycznych		podpis	data	nr strony
sprawdz.		inż. Piotr Pietrzak nr upr. 1071/00/Wł w spec. instalacyjnej		podpis	data	
				podpis	data	