

## **Załącznik Nr 1**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” **na wykonanie robót budowlanych - „Dostosowanie budynku Elektrociepłowni Piaskówka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej” (PN/42/2020/B).**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

#### **Przedmiotem zamówienia jest:**

Wykonanie robót budowlanych - „Dostosowanie budynku Elektrociepłowni Piaskówka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej” w zakresie rozwiązań określonych w ekspertyzie i w wymaganiach zawartych w postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określony w warunkach technicznych, zgodnie z projektem technicznym pn. „Projekt dostosowania budynku Elektrociepłowni Piaskówka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej” stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia oraz zgodnie z **Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)** stanowiącą Załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

#### **Zakres robót obejmuje:**

1. Dostosowanie niezgodności w Budynku Elektrociepłowni Piaskówka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. (dalej zwanym Budynkiem), do stanu zgodnego z przepisami ppoż., poprzez:
  - a. Wydzielenie klatki schodowej Budynku kotłowni poprzez obudowę elementami budowlanymi o odporności ogniowej REI 60 z zamknięciem drzwiami dymoszczelnymi EIS 60 wyposażonymi w samozamykacze na całej wysokości klatki schodowej (Punkt 3 Przedmiaru Robót stanowiącego Załącznik nr 9 do Ogłoszenia). (Dostawa i montaż klapy oddymiającej poza zakresem, drzwi wejściowe muszą umożliwiać zamontowanie siłownika otwierania i rygla elektromagnetycznego).
  - b. Oddzielenie pożarowe Budynku Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania Wody, poprzez oddzielenie pożarowe przewiązki łączącej ten budynek z budynkiem głównym i oddzielenie pożarowe rozdzielni elektrycznej (Punkt 6 Przedmiaru Robót stanowiącego Załącznik nr 9 do Ogłoszenia).
2. Wyznaczenie stref budowy oraz odpowiednie i skuteczne zabezpieczenie urządzeń i innych elementów instalacji, pozostających w obrębie wydzielonej strefy przed uszkodzeniem spowodowanym wykonywaniem prac i wpływem czynników atmosferycznych.
3. Transport urządzeń i wyposażenia na teren budowy, łącznie z dokonaniem całości odpraw

celnych (jeżeli będą miały miejsce), przejęcie, magazynowanie i zabezpieczenie oraz konserwacja wyposażenia na terenie budowy.

4. Zagospodarowanie odpadów i udokumentowanie sposobu ich zagospodarowania.
5. Przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich instalacji, urządzeń, elementów konstrukcyjnych i elementów demontowanych na potrzeby wykonania Przedmiotu Zamówienia.
6. Próby odbiorowe.
7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
8. Wszelkie inne elementy niezbędne do osiągnięcia wymagań określonych w postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nawet, jeśli takie elementy dostaw, prac i usług nie zostały wyraźnie wyszczególnione w zapisach Projektu, a są niezbędne dla zapewnienia właściwego montażu i funkcjonowania.