



LEGENDA:

- drut FeZn fi 8 zw6d poziomy/pionowy
- iglica odgromowa h=1,5m
- złącze kontrolno pomiarowe na h=1.8m na budynku
- uziom otokowy
- złącze odgromowe

Dla ochrony powietrznej pompy ciepła zaprojektowano iglicę odgromową h=1,5m. Instalacja odgromowa istniejąca do demontażu i odtworzenia przy remoncie dachu

		<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</b> <b>arch. EMILIA RODZIŃSKA</b> 51-503 WROCŁAW ul. MUROWANA 13/2 tel. 601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl	
TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	data:	11.2020r.
ADRES	55-220 MIŁOSZYCE, ul. GŁÓWNA 7a, NR DZ. 281/477; AM-2; jedn. ewid. 021503_5, JELCZ-LASKOWICE; obręb 0013, MIŁOSZYCE	stadium:	PW
INWESTOR	GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. WITOSA 24, 55-230 JELCZ-LASKOWICE		
AUTOR	mgr inż. ALINA FALISZEWSKA upr.nr 220/92/UW uprawnienia budowlane w specjalności elek. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń		
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU- ISTNIEJĄCA INSTALACJA ODGROMOWA	skala	rys.nr: --- E03