



Bydgoszcz 20.03.2019 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 3 - znak sprawy 2019/S 036-082106

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 19.03.2019 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania wraz z odpowiedzią znajduje się poniżej.

**Pytanie 1.**

Czy pompa cyrkulacyjna ciepłej wody (PC 3.2) musi być wyposażona w Modbus RTU? W dokumentacji technicznej brak tej informacji, natomiast w wytycznych do węzłów branża elektryczna i AKPiA, Wytyczne w zakresie projektowania, pkt 6 jest ten wymóg. Proszę uściślić swoje stanowisko.

**Odpowiedź**

Pompa cyrkulacyjna nie musi być wyposażona w moduł Modbus RTU.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski