

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**  
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35  
**DZIAŁ TECHNICZNY**  
tel. 56 658 64 19, fax 56 654 01 51

Toruń, 10.09.2024

## Klauzula uzgadniająca nr TT.400.856.z.2024.KB

Uzgodnienie dotyczy projektu budowlanego pt.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ukośnej w Toruniu”, na działkach nr; 96,97, 99/50, 99/51, 99/58, 99/59, 99/60 obręb 0042 oraz dz. nr 49/1 obręb 0046, jednostka ewidencyjna 046301\_1 Toruń. [data opracowania kwiecień 2024]

Stwierdza się, że przedłożony projekt jw. został uzgodniony z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o. o. w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentami sieci pod warunkiem zastosowania się do następujących uwag:

1. Budowę przedmiotowego zakresu uzgodnienia należy realizować zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wytycznymi, normami i uzgodnieniami.
2. Należy uzyskać wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia wymagane prawem na realizację inwestycji.
3. O przekazaniu placu budowy należy pisemnie powiadomić Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed rozpoczęciem robót drogowych należy powiadomić Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. celem dokonania sprawdzenia stanu ilościowego i technicznego urządzeń wod-kan, w obecności wykonawcy robót.
5. Roboty ziemne w pobliżu istniejących czynnych urządzeń wod-kan prowadzić ręcznie w sposób niepowodujący uszkodzeń, szczególnie w miejscach zbliżeń.
6. Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej realizowane metodą bezwykopową poprzedzić sprawdzeniem istniejącego uzbrojenia, w celu stwierdzenia poprawności ich lokalizacji i rzędnych wysokościowych (w tym przekopy kontrolne). Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
7. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury Wykonawca dokona naprawy na własny koszt i własnym staraniem (po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem służb Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.) i przedstawi powyższe w dokumentacji odbiorowej.
8. Przed włączeniem do eksploatacji wykonane przewody wodociągowe poddać próbie szczelności, dezynfekcji i płukaniu. Dokonać badania jakości wody i uzyskać pozytywny wynik. Analizę może wykonać laboratorium badawcze posiadające akredytację.
9. Nad przewodami wodociągowymi i studniami kanalizacji sanitarnej nie składować materiałów budowlanych.
10. Włazy studni kanalizacyjnych, węzły zasuwy i hydrantów zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym obetonować lub obrukować w promieniu 0,5 metra. Zasuwy oraz hydranty winny być oznaczone za pomocą znormalizowanych tabliczek informacyjnych.

11. Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentami sieci, należy prowadzić w sposób niepowodujący obniżenia jakości usług świadczonych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.
12. Wszelkie niezbędne czynności i roboty do przeprowadzenia na czynnej infrastrukturze wod-kan w tym włączenia do sieci wykonać pod nadzorem służb eksploatacyjnych Spółki.
13. Stare przewody kanalizacyjne przewidziane do wyłączenia z eksploatacji należy odciąć i jeżeli będzie to możliwe usunąć z gruntu. Przewody fizycznie zlikwidowane należy na inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej bezwzględnie usunąć z mapy. W przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnych przewodów, wcześniej zabezpieczonych poprzez wypełnienie pianobetonem, na inwentaryzacji powykonawczej, przekazanej do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz do Toruńskich Wodociągów, należy dokonać oznaczenia powyższych przewodów jako nieczynnych.
14. W przypadku ujawnienia, podczas prowadzenia budowy, niezainwentaryzowanych urządzeń wod-kan należy powiadomić nadzór inwestorski celem ustalenia dalszego postępowania.
15. Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu wymaga dodatkowego uzgodnienia z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o. o.
16. Wykonaną sieć należy zgłosić w stanie odkrytym do zinwentaryzowania służbie geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodności jego rzędnych z projektem budowlanym.
17. O odbiorze końcowym należy pisemnie powiadomić Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
18. Na odbiorze końcowym należy przekazać Toruńskim Wodociągom Sp. z o. o. 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci wraz z mapami powykonawczymi oraz inspekcję telewizyjną sieci kanalizacyjnej.
19. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez dwa lata od daty wydania.

KIEROWNIK  
Działu Technicznego

mgr inż. Krzysztof Dziemecki

Załączniki:

1. Projekt budowlany

Otrzymują:

1. Adresat: PZLiTS Oddział Toruń, ul. Piwnikarska 4/1, 87-100 Toruń
2. TT a/a

Sposób wysyłki (zaznaczyć właściwy)

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. List zwykły   | 3. List polecony za dowodem doręczenia  |
| 2. List polecony | 4. <u>Bez wysyłki – odbiór osobisty</u> |