

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Zegar sterujący ma być zasilany do tego miejsca na fabryce i wyłączał świetlik po zadanym czasie
Wsp.(cos)[Fiap]/[-]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Przewód	–	–	–	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²
Nazwa obwodu	–	–	–	Oświ. ewakuacyjne	Oświ. świetlice	Oświ. pom. 4	Oświ. pom. 5	Oświ. pom. 6,7	Oświ. pom. 8	Oświ. pom. 10	Oświ. pom. 11,12	Oświ. pom. 13	Oświ. pom. 1	Oświ. pom. 2,3	Oświ. ośrk. kotłowni, świetlice pokój

16	17	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16
YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²
Zas. grupo pom. 5	Zas. grupo pom. 6,7	Zas. grupo pom. 8	Zas. grupo pom. 10	Zas. grupo pom. 11,12	Zas. grupo pom. 13	Zas. grupo pom. 1	Zas. grupo pom. 4,9	Zas. grupo DATA pom. 8	Zas. grupo DATA pom. 8	Zas. grupo DATA pom. 10	Zas. grupo DATA pom. 10	Zas. grupo DATA pom. 5	Zas. grupo DATA pom. 5	Zas. grupo DATA pom. 13	Zas. grupo DATA pom. 13	Zas. int. pryzjazdowej	Zas. int. zabudowania	Zas. int. monitoringu pow.	Zas. int. monitoringu

PROJEKT TECHNICZNY

GASKOP
"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel: +48 796 176 448

Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzyżowie na terenie działki nr ewid.: 1158 położonej przy ul. Józefa Patryna 11

Lokalizacja: Strzyżów | Dz.nr ew.: dz. nr.1158

Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Nazwa rys: Schemat rozdzielni TR0

Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Grzegorz Potwora upr. nr PDK/0203/PWOE/21		
Sprawdzający:	**Data**	**Podpis**
inż. Czesław Korab upr. nrE-144/79		
Opracował:	**Data**	**Podpis**
inż. Zbigniew Przystasz		

Branża: Elektryczna | Skala: – | Data: 07.2022 r. | Nr rys.