Rozdzielnia TW



Numer obwodu	1	2	3	5	6	7	8
Opis	--	--	--	--	--	--	--
Moc [kW]/Prąd [A]	--	--	--	--	--	--	--
Przewód	--	--	--	N2XH 5x35mm²	N2XH 3x4mm²	N2XH 3x4mm²	N2XH 3x4mm²
Nazwa obwodu	--	--	--	Centrala went. zasilanie	Grupa wentylatorowa	Grupa wentylatorowa	Grupa wentylatorowa

9	10	11	12	13	14	15
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
N2XH 3x2,5mm²	N2XH 5x4mm²	N2XH 5x4mm²	N2XH 3z1,5mm²	N2XH 3z1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 5x10mm²
Klimatyzacja jednostka zew SERWEROWNIA	Klimatyzacja jednostka zew VRF	Klimatyzacja agreag do centrali	Klimatyzacja wew VRF	Klimatyzacja wew VRF	Klimatyzacja wew VRF	agregat chłodniczy

PROJEKT TECHNICZNY

GASKOP
"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel: +48 796 176 448

Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzyżowie na terenie działki nr ewid.: 1158 położonej przy ul. Józefa Patryna 11

Lokalizacja: Strzyżów

Dz.nr ew.: dz. nr: 1158

Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy

Nazwa rys: Schemat rozdzielni TW

Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Grzegorz Potwora upr. nr PDK/0203/PWOE/21		
Sprawdzający:	Data	Podpis
inż. Czesław Korab upr. nrE–144/79		
Opracował:	Data	Podpis
inż. Zbigniew Przystasz		

Branża: Elektryczna | Skala: – | Data: 07.2022 r. | Nr rys.