

PLU.4001.07.24.DP

Gdańsk dnia 06.08.2024 r.

Sygn. 269923

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Przeniesienie fragmentu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Królewskiej w Gdańsku wraz z jego zabezpieczeniem na czas przeniesienia i odtworzenie nieistniejącej części bramy. Sygn. postępowania 95/BZP-U.510.94.2024/MW

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi:

Pytanie nr 2

Czy w ramach etapu V prac wg OPZ tzn. prace konserwatorsko remontowe reliktu bramy w nowej lokalizacji należy zamontować odzyskane wcześniej elementy z piaskowca oraz betonowe kule oraz wykończyć relikw bramy tynkiem zgodnie z projektem architektonicznym który stanowi załącznik do dokumentacji architektonicznej (Projekt odtworzenia bramy)?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje iż należy zamontować odzyskane elementy oraz wykończyć relikw bramy tynkiem zgodnie z opracowaniami stanowiącymi załączniki do projektu.

Pytanie nr 3

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie inwentaryzacyjne elementów wcześniej zdemontowanych z bramy wraz z określeniem zakresu prac które przewidziano do wykonania przy tych elementach.

Odpowiedź nr 3

Zakres prac przy elementach zdemontowanych zgodnie z opracowaniami stanowiącymi załączniki do projektu.

Pytanie nr 4



Czy w ramach prac etapu VI zgodnie z OPZ (odtworzenie fragmentu bramy) należy również ująć prace związane z odtworzeniem stalowych furtek i bram?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż zakres prac powinien obejmować również odtworzenie stalowych furtek i bram, zgodnie z opracowaniami stanowiącymi załączniki do projektu.

Pytanie nr 5

Czy w ramach prac etapu V i VI należy odtworzyć brakujący fragment muru ogrodzenia części istniejącej - mur przyporowy rys nr 6 zgodnie z Projektem Odtworzenia Bramy? Jeżeli tak to jak należy wykonać fundament pod ten element?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje iż brakujący fragment muru ogrodzenia części istniejącej (mur przyporowy) nie powinien być odtwarzany.

Pytanie nr 6

Czy w ramach prac związanych z wykonaniem fundamentów możliwa jest zamiana wymiany gruntu pod projektowanymi fundamentami na wykonanie palowania w celu przeniesienia obciążeń na warstwę nośne podłoża w celu zapobiegnięcia wykonywania głębokich wykopów?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość posadowienia fundamentów bramy na palach zamiast wykonania wymiany gruntu pod fundamentami. Zmiana sposobu posadowienia bramy wiąże się z przeprojektowaniem fundamentów. Prace związane z posadowieniem bramy winny być skoordynowane oraz zweryfikowane zgodnie z opracowaniami branżowymi projektu ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku.

Pytanie nr 7

Czy prace konserwatorsko – remontowe reliktu bramy w nowej lokalizacji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Brak tych pozycji w przedmiarach?

Pytanie nr 8

Czy odtworzenie fragmentu bramy wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to w jakim zakresie? Brak pozycji przedmiarowych na ten zakres.

Odpowiedź nr 7 i 8



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamawiający informuje, iż zakres prac zawartych oraz wycenionych w „PROJEKCIE WYKONAWCZYM fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Królewskiej w Gdańsku” obejmuje przemieszczenie reliktu wraz z jego zabezpieczeniem na czas robót oraz wykonanie fundamentów pod przemieszczany fragment bramy i pod przewidzianą do odtworzenia, obecnie nieistniejącą część bramy.

Prace związane z odtworzeniem nieistniejącej części bramy oraz prace konserwatorskie reliktu są poza zakresem w/w projektu i w związku z tym nie zostały ujęte w przedmiarze. W projekcie została natomiast zawarta informacja, że w/w prace winny być prowadzone na podstawie opracowań „Projekt odtworzenia bramy Parku w Królewskiej Dolinie” (Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwazsko) oraz „Brama wjazdowa na teren dawnego zespołu dworsko – parkowego w Dolinie Królewskiej Gdańsk – Wrzeszcz. Program prac konserwatorskich zachowanego reliktu” (Agata Bortkiewicz), stanowiących załączniki do projektu przemieszczenia bramy).

Przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wykonawca winien przeanalizować cały projekt i przedstawić ofertę na całość zadania.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 06-08-2024