

UWAGI:

1. *Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.*
2. *Stosowany osprzet łączeniowy w instalacji (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadać odpowiednią funkcję ciągłości przesyłania energii PH90.*

SYMBOLE I OZNACZENIA:

- CSP — Centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 ControlM
- ZSP — Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
- UTA — Urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
- 1/01 — Czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem
- 1/01 — Czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem na suficie właściwym, z wskaźnikiem zadziałania
- 1/01 — Ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8
- 1/01 eBK 4G/2R — Moduł 4we/2wy eBK 4G/2R z izolatorem zwarć w obudowie natynkowej
- 1/01 FCT — Moduł 1we/1wy IQ8 FCT z izolatorem zwarć na podstawce natynkowej
- VLF — Czujka zasysająca VESDA VLF
- Orurowanie systemu zasysającego
- SA L1/1 — Sygnalizator akustyczny z puszką instalacyjną PIP-1A
- SAOz L1/1 — Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny z puszką instalacyjną PIP-1A
- Przewód YnTKSYekw
- Przewód HDGs
- 1/01 — Nr grupy / nr elementu w grupie
- KB — Puszka łączeniowa KroneBox
- 1/01 — Czujka Termiczna serii IQ8 z gniazdem
- M SK — Siłownik klapy oddymiającej
- M SD — Siłownik drzwiowy
- Przycisk ręcznego otwarcia klapy
- Ręczny przycisk oddymiania
- CSO — Centrala systemu oddymiania
- CZO — Centrala zamknięć ogniowych
- ETD — Elektromagnetyczny trzymacz drzwi

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Wysokiński
nr upr. 380/98
Leszno, dnia 22.12.2023
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami

2Fire — Biuro projektów: 2Fire Piotr Matuszewski, ul. Mysliborska 18, 60-432 Poznań, biuro@2fire.pl, www.2fire.pl			
Obiekt: Dom Pomocy Społecznej Marszałki 15, 63-520 Grabów nad Prosną			
INSTALACJA SSP – SCHEMAT IDEOWY			
Projektował:	MGR INŻ. PIOTR MATUSZEWSKI MKP/0382/PWOT/17		12.2023
Opracował:	MGR INŻ. BARTOSZ TOMASZEWSKI CNBOP nr 584/2022		12.2023
Sprawdził:	MGR INŻ. TOMASZ STOTKO CNBOP nr 301/2017		12.2023
INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej Marszałki 15, 63-520 Grabów nad Prosną	BRANŻA: SSP	NR RYS.: 1	SKALA: —