

MATRYCA STEROWAŃ SSP													
	DPS Marszałki												
	Marszałki 15, 63-520 Grabów nad Prosną												
STREFA		ZAMKNIĘCIA OGNIOWE						ODDYMIANIE			SYGNAŁ		
		Wysterowanie central zamknięć ogniowych CZO-K10	Wysterowanie central zamknięć ogniowych CZO-K11	Wysterowanie central zamknięć ogniowych CZO-K20	Wysterowanie central zamknięć ogniowych CZO-K21	Wysterowanie central zamknięć ogniowych CZO-K30	Wysterowanie central zamknięć ogniowych CZO-K31	Wysterowanie centrali systemu oddymiania CSO-1	Wysterowanie centrali systemu oddymiania CSO-2	Wysterowanie centrali systemu oddymiania CSO-3	Sygnalizatory wewnętrzne cały budynek	Sygnalizator zewnętrzny	
1	Pożar czujki punktowe - Strefa 1	x									x	x	
2	Przyciski ROP - Strefa 1	x									x	x	
3	Pożar czujki punktowe - Strefa 2	x		x							x	x	
4	Przyciski ROP - Strefa 2	x		x							x	x	
5	Pożar czujki punktowe - Strefa 3			x		x					x	x	
6	Przyciski ROP - Strefa 3			x		x					x	x	
7	Pożar czujki punktowe - Strefa 4					x					x	x	
8	Przyciski ROP - Strefa 4					x					x	x	
9	Pożar czujki punktowe - Strefa 5		x								x	x	
10	Przyciski ROP - Strefa 5		x								x	x	
11	Pożar czujki punktowe - Strefa 6		x		x						x	x	
12	Przyciski ROP - Strefa 6		x		x						x	x	
13	Pożar czujki punktowe - Strefa 7				x		x				x	x	
14	Przyciski ROP - Strefa 7				x		x				x	x	
15	Pożar czujki punktowe - Strefa 8						x				x	x	
16	Przyciski ROP - Strefa 8						x				x	x	
17	Pożar czujki punktowe - Klatka schodowa K1							x			x	x	
18	Przyciski ROP - Klatka schodowa K1							x			x	x	
19	Pożar czujki punktowe - Klatka schodowa K2								x		x	x	
20	Przyciski ROP - Klatka schodowa K2								x		x	x	
21	Pożar czujki punktowe - Klatka schodowa K3									x	x	x	
22	Przyciski ROP - Klatka schodowa K3									x	x	x	
23	Pożar Detektor VLF					x	x				x	x	



Biuro projektów: 2Fire Piotr Matuszewski,
ul. Mysliborska 18, 60–432 Poznań, biuro@2fire.pl, www.2fire.pl

Obiekt:

Dom Pomocy Społecznej
Marszałki 15, 63–520 Grabów nad Prosną

INSTALACJA SSP – MATRYCA STEROWAŃ

Projektował:	MGR INŻ. PIOTR MATUSZEWSKI	WKP/0382/PWOT/17		12.2023
Opracował:	MGR INŻ. BARTOSZ TOMASZEWSKI	CNBOP nr 584/2022		12.2023
Sprawił:	MGR INŻ. TOMASZ STOTKO	CNBOP nr 301/2017		12.2023

INWESTOR	Dom Pomocy Społecznej Marszałki 15, 63–520 Grabów nad Prosną	BRANŻA SSP	NR RYS. 7	SKALA —
----------	--	---------------	--------------	------------