

OPASKA PRZY BUDOWNKU KRUSZYWO PŁUKANE 32mm gr. 15cm
WARSTWA FILTRUJĄCA 8/16mm gr. 30cm
GEOWŁÓKNINA
ZASYP BUDYNKU PIASEK 35%, ŻWIR 65%
ZASYP DRENU KRUSZYWO 16-32mm

OD FRONTU STUDZIENKI PRZYKIECIE
DO PRZEMUROWANIA lub
DOSWIETLACZ OKIENNY PIWNICZNY
PREFABRYKOWANY
Z KRATĄ STAŁOWĄ

STROP ODCINKOWY
ISTNIEJĄCY

24
272
248

ISTNIEJĄCA POSADZKA
CERAMICZNA NA GRUNCIE

OPASKA PRZY BUDOWNKU KRUSZYWO PŁUKANE 32mm gr. 15cm
WARSTWA FILTRUJĄCA 8/16mm gr. 30cm
GEOWŁÓKNINA
ZASYP BUDYNKU PIASEK 35%, ŻWIR 65%
ZASYP DRENU KRUSZYWO 16-32mm

ISTN. KOSTKA BETONOWA

min. 1%

OD ZEWN.: FOLIA OCHRONNA WYTŁACZANA
POLISTYREN EKSTRUOWANY
BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA KMB MOSTKUJĄCA RYSY
ELASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJĄCY (WARIANTOWO)
ISTNIEJĄCY MUR PO WYSPOINOWANIU FUG
OBRZUTKA
TYNK PODKŁADOWY
TYNK RENOWACYJNY
SZPACHŁÓWKA WAPIENNA
MALOWANIE - FARBY SILIKATOWE DO WNĘTRZ

RURKA DRENARSKA
110mm W OTULINIE

FASETA

MUR PIWNICZNY KAMIENNY:
USUNIECIE SPOIN CEMENTOWYCH
WYKONANIE NOWYCH SPOIN ZAPR. CEM.-TRASOWA

ŚCIANY NOŚNE WEWN.
USUNIECIE ISTN. TYNKÓW NA WYS. 50cm
POWYŻEJ ZAWILGOCENIA
WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO

FASETA

GEOWŁÓKNINA

RURKA DRENARSKA
110mm W OTULINIE

OD ZEWN.: FOLIA OCHRONNA WYTŁACZANA
POLISTYREN EKSTRUOWANY
BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA KMB MOSTKUJĄCA RYSY
ELASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJĄCY (WARIANTOWO)
ISTNIEJĄCY MUR PO WYSPOINOWANIU FUG
OBRZUTKA
TYNK PODKŁADOWY
TYNK RENOWACYJNY
SZPACHŁÓWKA WAPIENNA
MALOWANIE - FARBY SILIKATOWE DO WNĘTRZ

<h1 style="text-align: center;">KBI. PROJEKT Piotr Topyła</h1> <p style="text-align: center;">Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwałcz@op.pl</p>		
NAZWA INWESTYCJI	Odnowienie fundamentów budynku Muzeum Ziemi Wałęckiej	
ADRES	ul. Pocztowa 14, obręb WAŁCZ 0001, dz. nr 4151, 4305	SKALA 1:100
INWESTOR	GMINA MIEJSKA WAŁCZ PLAC WOLNOSCI 1, 78-60 WAŁCZ	DATA 15 luty 2022 r.
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A - PROJEKTOWANE ZMIANY	NR RYSUNKU 3
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	mgr inż. Piotr Topyła nr upr. ZAP/0143/PWOK/08	
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHYTEKTONICZNA	mgr inż. arch. Liliana Puzo upr. nr NN-8345/756/84	