

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej”

Gmina Lipno:

- 1) na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ);
- 2) na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert;
- 3) na podstawie art. 286 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu informację o przedłużonym terminie składania ofert.

1. Gmina Lipno przedstawia pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi bramki aluminiowe do piłki ręcznej wraz z tulejami oraz siatką.

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakres zamówienia wchodzi bramki aluminiowe do piłki ręcznej z siatkami, tulejami i dekielkami.

Pytanie nr 2:

W projekcie są rozbieżności dotyczące wysokości piłkochwyków oraz rodzaju siatki. Proszę o informację, czy należy wykonać piłkochwyty o wysokości 5m czy 6m oraz czy projektowana jest siatka polipropylenowa o oczku 45x45mm czy 100x100mm.

Odpowiedź nr 2:

Należy wykonać piłkochwyty o wysokości 5 m z siatka polipropylenową o oczkach 100x100 mm.

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie czy rozwiązanie piłkochwyków to system hybrydowy, czyli do wys. 150cm panel z profili stalowych, powyżej siatka piłkochwykowa (w dokumentacji na rys. 2 mamy informację o zastosowaniu siatki piłkochwykowej o wys. 6m na wysięgnikach). Proszę o informację jaki rozstaw słupów/szerokość paneli zastosować.

Odpowiedź nr 3:

Tak, to jest system hybrydowy. Rozstaw słupów nie może przekroczyć 4 m. Pomiędzy słupami wypełnienie z pionowych profili stalowych 10x10 mm, grubość 1,5 mm z minimum 4-ma poprzeczkami z profilu 10x40 mm. Profile stalowe pionowe z rozstawem osiowym 10-12 cm. Siatka wysokości 5 m.

2. Gmina Lipno dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

Rozdział XII. „Sposób oraz termin składania oferty ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej dalej zwanej Platformą [jest to strona internetowa prowadzonego postępowania] pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings> do dnia 11.05.2023r. do godziny 09:0

Rozdział XIII „Termin otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2023. o godz. 09:15

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.