

GD-17.6630.691.2022

Odpis protokołu

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Działając na podstawie art. 7d pkt. 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

KG-PROJEKT Biuro Projektowe Jakub Galkowski
32-800 BRZESKO, ul. WYSPIAŃSKIEGO 67

dotyczącego:

przyłącze elektroenergetyczne oświetlenia z lokalizacją słupów

zlokalizowanego:

Kraków, ul. Chalupnika, jednostka ewidencyjna: Śródmieście, obręb: 4

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu 2022-04-27 rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		Stanowisko/treść uwagi:
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	
1	ArcelorMittal Poland S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomić podmiot nie uczestniczący w naradzie
2	GAZ SYSTEM Andrzej Nobis	pozytywne bez uwag Brak uwag
3	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Eryk Świetlicki	pozytywne bez uwag Brak uwag

4	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Bartosz Paszkowski	pozytywne bez uwag
5	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. Dariusz Kupiec	Brak uwag pozytywne bez uwag Brak uwag
6	Netia Telekom Telmedia S.A. Lesław Augustyn	pozytywne bez uwag Brak uwag
7	Orange S.A.	pozytywne bez uwag
8	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie Krzysztof Kałwak	Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie pozytywne z uwagami Prace w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzi ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem służb Gazowni Kraków Centrum
9	Tauron Dystrybucja S.A. Piotr Pikul	pozytywne z uwagami Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
10	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag
11	UPC Polska Sp. z o.o.	Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie pozytywne bez uwag
12	Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Monika Bazarnik	Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie pozytywne z uwagami W miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią wodociągową na sieci energetycznej należy zamontować rury stalowe ochronne. Kable układać w odległości pionowej nie mniejszej niż 0,5m od istniejącej sieci wodociągowej. Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań i zbliżeń do sieci wodociągowej prowadzić pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych WMK. S.A.
13	Wydział Kształtowania Środowiska UMK Anna Głownia	pozytywne z uwagami WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI – prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonać metodą ręczną lub bezrozkopowo. Prace sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę z zakresu dendrologii popartą stosownym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowanego Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, itp.)

14	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	pozytywne z uwagami
	Robert Cebulski	Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.663.2022 (2) z dnia 19.04.2022r.
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Wydział Geodezji UMK	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

PODINSPEKTOR

Sabina Janus

z up. PREZYDENTA MIASTA
Przewodniczącej
Narady Kierowników
(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)
Beata Słomka-Szarygieł
Kierownik Wydziału
w Wydziale Geodezji