

Gniew, dnia 7 września 2022 roku

## **Wyjaśnienie treści SWZ RIN.271.1.11.2022**

### ***Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 228017G w miejscowości Gogolewo na odcinku o dł. 980 mb***

**Pytanie 1.** Po wizji lokalnej w dniu 05.09.2022 stwierdzam, że grunt z rowów nie nadaje się do utwardzenia poboczy. Proszę o informację z jakiego materiału mają zostać wykonane pobocza oraz na jaką grubość.

**Odpowiedź:** Utwardzenie poboczy należy wykonać z tłuczni kamienno-żwiłkowej frakcji 0-31,5 mm. Grubość warstwy utwardzonej pobocza powinna wynosić 10 cm.

**Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ i Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gniew**