



**PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4**

WT.2370.8.2024

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO-11**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.8.2024

Nazwa zadania: „Budowa budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie schematu zestawu wodomierzowego.

Odpowiedź 1

Zamawiający w załączeniu przedkłada zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – Schemat węzła wodomierzowego.

Pytanie 2

W udostępnionej dokumentacji przetargowej nie zostały wskazane parametry doborowe zestawu hydroforowego. Proszę o udostępnienie parametrów hydroforu.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje iż budynku nie przewiduje się zestawu hydroforowego.

Pytanie 3

W udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje schematu technologicznego kotłowni gazowej. Informacje zawarte w przedmiarach nie określają wszystkich niezbędnych parametrów potrzebnych do wyceny urządzeń, automatyki i osprzętu kotłowni. Proszę o udostępnienie schematu.

Odpowiedź 3

Zamawiający przedłożył zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – schemat kotłowni w dniu 4.06.2024 r.

Pytanie 4

W udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje schematu technologicznego kotłowni gazowej. Informacje zawarte w przedmiarach nie określają wszystkich niezbędnych

parametrów potrzebnych do wyceny urządzeń, automatyki i osprzętu kotłowni. Proszę o udostępnienie schematu

Odpowiedź 4

Zamawiający przedłożył w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – schemat kotłowni.

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji i projektu wyposażenia myjni: "urządzenie do mycia ciśnieniowego składające się z dwóch linii domywania wraz z systemem suwnic. Mycie w systemie wysokiego ciśnienia z opcją gorącej wody, podawaniem chemii wraz z centralną myjką wysokociśnieniową. Po obu stronach myjni na długości 4m podesty stalowe ocynkowane szerokości min. 70 cm, o wys. roboczej 180 cm z barierkami zabezpieczającymi".

Odpowiedź 5

Zamawiający uzupełnia ww. opis o załącznik WT.2370.8.2024 -przykładowy opis w system suwnic pom. myjni wchodzący w skład załącznika nr 8 do SWZ.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób według Zamawiającego zestawienie stolarki i ślusarki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury w Projekcie Technicznym, jeżeli w zestawieniach i rysunkach architektury są spore rozbieżności. Prosimy o udostępnienie poprawnych zestawień lub zwrócenie się do projektanta do korektę

Odpowiedź 6

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki. Ze względu na aktualizację zestawienia w punkcie „Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła” aktualny załącznik stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - stolarka okienna PTWA-13 - aktualizacja 5.06.2024.

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji oraz projektu sauny.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje że udzielono odpowiedzi w SWZ-4 z dnia 24.05.2024 r. – odpowiedź nr 4.

Pytanie 8

W związku z koniecznością ponownego wysłania zapytań do dostawców po uzupełnieniu dokumentacji przez Zamawiającego, weekendem świątecznym, oraz koniecznością weryfikacji przedmiarów prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 24.06.2024. Jeśli Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu o min. 2 tygodnie prosimy o potwierdzenie, że ofertę należy sporządzić na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów i zmienić rozliczenie na kosztorysowe.

Odpowiedź 8

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazał na termin otwarcia ofert 17.06.2024 r.

Pytanie 9

Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie projektu technicznego instalacji wentylacji. Projekt w obecnej formie nie stanowi podstawy do przygotowania rzetelnej wyceny, a tym bardziej realizacji. W projekcie wrysowane są tylko trasy instalacji bez

żadnych informacji o zaprojektowanych wymiarach przewodów wentylacyjnych, galanterii itp. Bez takich informacji nie ma nawet możliwości porównania załączonych przedmiarów z dokumentacją projektową. Niektóre rzeczy wydają się w ogóle nie być w dokumentacji rysunkowej, a są podane w przedmiarach. Część urządzeń została dobrana bez konsultacji z producentami urządzeń i nawet oni nie mają wytycznych co do założeń projektowych i oferty na urządzenia przygotowywane przez nich bazują na propozycjach, a nie konkretnych rozwiązaniach przewidzianych do wbudowania w budynku.

Odpowiedź 9

Zamawiający przedłożył w dniu 5.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024–PTW-Instalacja wentylacji .

Pytanie 10

Nawiązując do odpowiedzi numer 32 dotyczącej ilości stali konstrukcyjnej dachu itp. odpowiadają Państwo, że dane rysunki są rysunkami wykonawczymi branży konstrukcyjnej, naszym zdaniem powinny zatem zawierać zestawienia ilości stali. Prosimy w związku z powyższym o potwierdzenie, że w przypadku dużych rozbieżności stali konstrukcyjnej po sporządzeniu projektów warsztatowych, Zamawiający uzna brakującą stal jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź 10

Zamawiający zawarł dokumentację techniczno -wykonawczą w zakresie rysunków konstrukcji stalowej zawierającą niezbędne informacje techniczne do wykonania poszczególnych elementów stalowych.

Pytanie 11

W części projektu dotyczącej wentylacji brak średnic oraz przekrojów kanałów wentylacyjnych. Brak zestawienia elementów. Skoro w przedmiarze podaje się ilości m2 kanałów wentylacyjnych z podziałem na poszczególne układy to znaczy że takie zestawienie istnieje. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne do wyceny a potem do realizacji informacje.

Odpowiedź 11

Zamawiający przedłożył w dniu 5.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024–PTW-Instalacja wentylacji .

Pytanie 12

Wg opisu w posadzce P2 nie ma izolacji termicznej. Prosimy o potwierdzenie, że opis warstw P2 w opisie jest poprawny.

Odpowiedź 12

Zamawiający potwierdza, że opis warstwy posadzki P2 jest poprawny.

Pytanie 13

W związku z brakiem danych dotyczących urządzeń w kotłowni prosimy o podanie parametrów technicznych:

- pomp obiegowych CO CT oraz cyrkulacji CWU
- zaworów bezpieczeństwa
- zaworów trójdrogowych
- armatury

Odpowiedź 13

Zamawiający przedłożył w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – schemat kotłowni.

Pytanie 14

W związku z brakiem danych dotyczących urządzeń niezbędnych do podłączenia poszczególnych nagrzewnic central wentylacyjnych prosimy o podanie parametrów technicznych:

- pomp obiegowych
- zaworów regulacyjnych
- zaworów trójdrogowych
- armatury

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje iż informacje powyższe są zawarte w Projekcie Technicznym w części sanitarnej – Schemat instalacji ciepła technologicznego – nr rys. PTICO-4

Pytanie 15

Prosimy o podanie parametrów zaworu pierwszeństwa na instalacji wodociągowej.

Odpowiedź 15

Zamawiający w załączeniu przedkłada zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – Schemat węzła wodomierzowego.

Pytanie 16

Prosimy o podanie parametrów dla studni schładzającej w kotłowni.

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje że studnia schładzająca w kotłowni ma być wykonana jako betonowa szczelna z pokrywą żeliwną o poj. 100 l.

Pytanie 17

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności grzejników zasilanych z obiegu c.o. przedmiar 68 szt., rysunek nr PTICO-1 oraz PTICO-2 - 84 szt., rysunek nr PTICO-6 rozwinięcie instalacji 81 szt.

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilość grzejników zgodnie rysunkami PTICO-1 oraz PTICO-2 - 84 szt.

Pytanie 18

W rozdzielnicy głównej budynku podłączona jest instalacja fotowoltaiczna oraz agregat. Czy należy przewidzieć zastosowanie wyzwalaczy wzrostowych uniemożliwiających załączenie instalacji fotowoltaicznej na agregat czy też wystarczy sygnał do falowników o załączeniu agregatu (jest to istotne ponieważ załączenie falowników na sieć z agregatem grozi uszkodzeniem).

Odpowiedź 18

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć zastosowanie wyzwalaczy wzrostowych uniemożliwiających załączenie instalacji fotowoltaicznej na agregat.

Pytanie 19

W zestawienie stolarki w drzwiach płytowych w drzwiach D1-D3 oraz DW1-DW3 podano ościeżnice pokryte laminatem HPL oraz ościeżnice kątowe metalowe. Prosimy o podanie jakie ościeżnice należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 19

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki. Ze względu na aktualizację zestawienia w punkcie „Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła” aktualny załącznik stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - stolarka okienna PTWA-13 - aktualizacja 5.06.2024.

Pytanie 20

Proszę o Informację czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie paneli szkło-szkło w systemie ramkowym o innej mocy pojedynczego modułu lecz nie mniejszej mocy całej instalacji niż Projektowana ?

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie paneli szkło-szkło w systemie ramkowym o innej mocy pojedynczego modułu lecz nie mniejszej mocy całej instalacji niż Projektowana. Zamawiający zaktualizował dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 – instalacja fotowoltaiczna.

Pytanie 21

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowe rysunki oraz zestawienia schodów stalowych systemowych WEMA.

Odpowiedź 21

Zamawiający informuje, że celu zapewnienia równoważności przedkłada aktualizuje dokumentacji w zakresie projektu schodów stalowych. Zamawiający definiuje równoważność urządzeń i materiałów wskazanych w dokumentacji dla nazwy „WEMA” tj. schody stalowe o konstrukcji i parametrach wskazanych w załączniku WT.2370.8.2024 – PTW – Schody stalowe. Zamawiający przesłał w dniu 5.06.2024r. zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 – PTW – Schody stalowe.

Pytanie 22

Z informacji uzyskanych od Wykonawców instalacji fotowoltaicznych wiemy, że parametry określone w przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej wskazują jednoznacznie na jednego Producenta, co jest niezgodne i stoi w sprzeczności z przepisami Ustawy Pzp. Odnosząc się do tak opisanego przedmiotu zamówienia wskazujemy, iż jest on niezgodny z przepisami Pzp i w istocie narusza zasady uczciwej konkurencji. Na wstępie zauważamy, iż art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Reguła ta została skonkretyzowana w ustępie 3 tego artykułu, który stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub

równoważny”. Dlatego też, Państwo – jako Zamawiający – powinni zamieścić w SWZ określenie „lub równoważny”, jak również wskazać tzw. kryteria równoważności, czyli określić parametry techniczne i wymagania jakościowe określające dopuszczalny zakres równoważności ofert. Pozwala to Wykonawcom na ustalenie, czy ich produkt lub usługa spełnia wymogi Zamawiającego oraz uniknięcia ryzyka odrzucenia ofert z uwagi na niespełnienie wymogów co do produktów, których opis znajduje się w SWZ. Jednocześnie zauważamy, iż dopuszczenie przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych nie może być pozorne lecz musi dawać wszystkim Wykonawcom realną możliwość zaoferowania produktu równoważnego. W przeciwnym razie (zarówno w sytuacji, gdy Zamawiający nie dopuści ofert równoważnych, jak i nie określi kryteriów równoważności) dochodzi do naruszenia uczciwej konkurencji, co może być podstawą do zakwestionowania SWZ obejmującego przedmiotowy opis, poprzez zaskarżenie warunków przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Orzecznictwo KIO jest w tym zakresie jednolite i opowiada się za ochroną zasad konkurencyjności w ramach przetargów. Izba wskazuje w szczególności, że dyskryminacja Wykonawców może wynikać z użycia przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń konkretnego Producenta lub konkretnego produktu (dyskryminacja bezpośrednia) lub posługiwania się parametrami wskazującymi na konkretnego Producenta lub konkretny produkt (dyskryminacja pośrednia). Jako formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się również ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a jednocześnie ograniczający krąg Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. KIO/UZP 1502/08). W orzecznictwie wskazuje się, że samo wskazanie przez Zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie przedmiotu wraz z dodaniem wyrazów „lub równoważne” jest niewystarczające (wyrok KIO z dnia 4 marca 2016 r., sygn. KIO 233/16). Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SWZ. Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestie równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby Wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym mieli jasność co do oczekiwań Zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp i równego dostępu do zamówienia publicznego (wyrok KIO z dnia 20 marca 2017 r., sygn. KIO 413/17). KIO stoi ponadto na stanowisku, że dopuszczenie produktów równoważnych nie może być iluzoryczne lecz rzeczywiste (wyrok KIO z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. KIO 2884/13). W tym przypadku jest tylko jeden Producent.

Odpowiedź 22

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w dokumentacji w zakresie instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający zaktualizował dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 – instalacja fotowoltaiczna.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przeanalizował opłacalność oraz celowość wykonania instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 34,88 kWp w postaci „bezramkowych modułów fotowoltaicznych szkło-szkło montowanych w konstrukcji systemowej” – zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż tego typu rozwiązanie znacznie podwyższy koszty inwestycji przy stosunkowo niewielkiej mocy samej instalacji.

Odpowiedź 23

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie paneli szkło-szkło w systemie ramkowym o innej mocy pojedynczego modułu lecz nie mniejszej mocy całej instalacji niż Projektowana.

Zamawiający zaktualizował dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 – instalacja fotowoltaiczna.

Pytanie 24

W związku ze zmianą zakresu zagospodarowania proszę o informację czy ogrodzenie należy wykonać zgodnie z zagospodarowaniem na całości działki? W przypadku rezygnacji z części ogrodzenia proszę o wskazanie obszaru który należy ogrodzić.

Odpowiedź 24

Zamawiający informuje iż ogrodzenie należy wykonać zgodnie z zagospodarowaniem na całości działki.

Pytanie 25

Ze względu na pojawiające się wciąż pytania i odpowiedzi do dokumentacji wymagające wycen zewnętrznych np. rolety, stolarka czy wyposażenie wnosimy o ponowne przesunięcie terminu zważywszy, że w okresie długiego weekendu nie uzyska się aktualizacji ofert. Przypominam również, że do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące stolarki - braki w oznaczeniach, specyfikacjach itp. uniemożliwiającej właściwą jej wycenę.

Odpowiedź 25

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 17.06.2024 r.

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki. Ze względu na aktualizację zestawienia w punkcie „Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła” aktualny załącznik stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - stolarka okienna PTWA-13 - aktualizacja 5.06.2024.

Pytanie 26

W opisie jest kilka rodzajów sufitów do zastosowania w komunikacji oraz innych pomieszczeniach. W celu rzetelnej wyceny proszę o przesłanie rysunku rozmieszczenia sufitów.

Odpowiedź 26

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – Sufity + posadzki.

Pytanie 27

Proszę o informację czy dla wszystkich bram należy przyjąć pakiety antykorozyjne, czy tylko bramy myjni mają być wyposażone w ten pakiet. Pakiet antykorozyjny podnosi cenę bramy o ok. 30%.

Odpowiedź 27

Zgodnie z dokumentacją techniczną wszystkie bramy mają posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

Pytanie 28

Proszę o zweryfikowanie minimalnych parametrów technicznych dot. izolacyjności cieplnej bram garażowych. Podane w projekcie parametry spełniane są przez jednego producenta w Polsce.

Odpowiedź 28

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 29

Na polskim rynku są niedostępne bramy z przeszkleniem i drzwiami serwisowymi o współczynniku U poniżej 4,0W/m²K. Proszę o informację jakie bramy należy wycenić.

Odpowiedź 29

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki. Ze względu na aktualizację zestawienia w punkcie „Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła” aktualny załącznik stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - stolarka okienna PTWA-13 - aktualizacja 5.06.2024.

Pytanie 30

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 34 z dnia 28.05.2024 r. " Zamawiający informuje że stolarkę okienną i drzwiową należy przyjąć do wyceny wg rysunków rzutów oraz elewacji zawartych w Projekcie Technicznym." informuję, że udostępnione rzuty i/lub elewacje zawierają błędy np. na rzucie I piętra na ścianie równoległej do osi A pierwsze okno opisano jako OZ1 270x90 cm a wrysowano okno o wymiarach 180x270 cm, kolejnie okno także OZ1 270x90 wrysowano jako 90x270 itd. Zadaniem Wykonawcy nie jest dochodzenie, w którym miejscu autor projektu popełnił błąd, dlatego proszę o udostępnienie zweryfikowanych poprawnych rzutów i elewacji lub zestawienia, na podstawie którego można będzie dokonać wyceny.

Odpowiedź 30

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki. Ze względu na aktualizację zestawienia w punkcie „Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła” aktualny załącznik stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - stolarka okienna PTWA-13 - aktualizacja 5.06.2024.

Pytanie 31

W udostępnionym zestawieniu wyposażenia widnieje zapis na str. 39 "Zabudowy kuchenne wg projektów szczegółowych". Proszę o udostępnienie projektu zabudów kuchennych umożliwiających wycenę tego elementu. Brak szczegółowych wytycznych ile szafek o jakich wymiarach z jakiego materiału etc. uniemożliwia rzetelną wycenę, nie sposób określić czy zabudowa będzie kosztować 5 czy 50 tys. zł.

Odpowiedź 31

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 – kłady pomieszczeń.

Pytanie 32

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy PZP obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienia stolarki otworowej wraz z parametrami, ponieważ te które

zostały udostępnione (rys. 13, 14, 15, 16) prawdopodobnie nie dotyczą tego budynku.

Odpowiedź 32

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki. Ze względu na aktualizację zestawienia w punkcie „Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła” aktualny załącznik stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - stolarka okienna PTWA-13 - aktualizacja 5.06.2024.

Pytanie 33

W związku z niejednoznaczną odpowiedzią nr 13 z dnia 28 maja 2024 – „Przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej poza terenem działki nie wchodzą w zakres postępowania przetargowego” - prosimy o podanie wszystkich numerów działek na których należy wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącz wodociągowej.

Odpowiedź 33

Przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącz wodociągowej należy wykonać na terenie działki objętej pozwoleniem na budowę tj. dz. nr 58/42.

Pytanie 34

Zgodnie z §22 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokumentacja nie uwzględnia punktu czerpalnego wody, kratki ściekowej wraz z instalacją kanalizacyjną, ppoż. Oraz wentylacji pomieszczenia 0.50 – na odpady segregowane.

Odpowiedź 34

Zamawiający informuje że w pomieszczeniu 0.50 należy wykonać punkt czerpalny wody oraz kratkę ściekową z odpływem do kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024–Instalacje wod-kan.

Pytanie 35

Instalacja wentylacji mechanicznej rysowana jest jedną linią i bez podanie przekrojów kanału, co jest sprzeczne z normami i panującymi standardami. Aby prawidłowo wycenić ten zakres niezbędne jest dostosowanie dokumentacji do panujących przepisów. Na obecnym etapie brak przejrzystości i czytelności dokumentacji. Przekazane specyfikacje wentylacji posiadają braki (brak wydajności wentylatorów oraz występuje sprzeczność w dobranym materiale – inne firmy o innych parametrach – nie są równoważne).

Odpowiedź 35

Zamawiający przedłożył w dniu 5.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – PTW - Instalacja wentylacji .

Pytanie 36

Prosimy o informację, czy przedmiar robót był podstawą do opracowania kosztorysu Inwestorskiego?

Ma to wpływ na prawidłowość oszacowania kosztów inwestycji i wyboru prawidłowej oferty przez Zamawiającego.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę dużą wadliwość dokumentacji projektowej oraz ciągłe uzupełnianie jej braków zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 28 czerwca 2024 r.

Odpowiedź 36

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 17.06.2024 r.

Pytanie 37

W kosztorysie - Dział Instalacja hydrantowa należy wycenić pozycję: Zestaw hydroforowy + układ pomiarowy UP40 szt.1. W dokumentacji brak informacji n/t Zestawu hydroforowego układem pomiarowym. Prosimy o udostępnienie doboru powyższych oraz kart katalogowych

Odpowiedź 37

Odpowiedzi udzielono w informacji WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ - 9 z dnia 28.05.2024 r. (pytanie nr 26). Zamawiający informuje że nie planuje się zestawu hydroforowego z układem pomiarowym UP40. Wg dokumentacji technicznej branży sanitarnej zasilanie w wodę przewiduje się z sieci wodociągowej.

Pytanie 38

INSTALACJE SANIARNE GARAŻ - Pozycja kosztorysu Pompownia ścieków szarych szt.1 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry oraz umiejscowienie.

Odpowiedź 38

Odpowiedzi udzielono w informacji WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -10 z dnia 4 czerwca 2024 r. (pytanie nr 1). Umiejscowienie pompowni - w studzience poniżej poziomu kanału technicznego tj: -2,36m.

Pytanie 39

Proszę o wyjaśnienie:

1. Instalacje teletechniczne - system kontroli dostępu.

Na schemacie oraz w zestawieniu materiałowym brak jest takich elementów jak kontaktrony, przyciski wyjścia, przyciski wyjścia awaryjnego. Czy system KD ma być pozbawiony tych elementów?

Odpowiedź 39

Projekt przewiduje zastosowanie systemu przejść kontrolowanych jednostronnie. System KD nie przewiduje dodatkowych elementów.

Pytanie 40

Instalacje teletechniczne - okablowanie strukturalne.

Jaki dokładnie typ ekranowania mają mieć przewody okablowania strukturalnego. Czy ma to być U/FTP, F/UTP, F/FTP, S/FTP czy też inne?

Odpowiedź 40

Należy zastosować przewody w typie ekranowania F/FTP.

Pytanie 41

Które ilości urządzeń są wiążące? W zestawieniach materiałowych są inne ilości urządzeń niż na rysunkach. Np. w zestawieniu materiałowym systemu CCTV jest 21 kamer w obudowie, 9 kamer kopułkowych i 4 kamery typu fisheye, natomiast na rysunku PT_ITT-03 jest 7 kamer kopułkowych, na rysunku PT_ITT-02 jest 5 kamer kopułkowych, 3 kamery typu fisheye, 13 kamer w obudowie na elewacji budynku plus 1 kamera w myjni, na rysunku PT_ITT-01 jest 6 kamer w obudowie (teren zewnętrzny) i 1 kamera typu fisheye.

Podobne rozbieżności są w systemie KD i Videodomofonowym.

Odpowiedź 41

Należy za wiążące przyjąć ilości określone w: Tabela 3 „Zestawienie materiałów Telewizja dozorowa CCTV” oraz w: Tabela 4 „Zestawienie materiałów kontrola dostępu KD i instalacja domofonowa” zgodnie z uzupełnieniem WT.2370.8.2024 - Specyfikacja teletechniczne z dnia 27.05.2024r.

Pytanie 42

Opis przedmiotu zamówienie wskazuje na konkretną fabrykę mebli, nawet konkretny model mebli – MDD MITO. W związku z powyższym prosba o pozostawienie sobie możliwości wyboru mebli na etapie realizacji zamówienie a potraktowanie przedstawionego zestawienie mebli jedynie w sposób poglądowy.

Odpowiedź 42

Zamawiający określił w opisie minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia podstawowe wymagania minimalne, a użyte przykłady, modele, wzory i kolory wyposażenia meblowego stanowią charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza konstrukcje, wzory, kolory równoważne. Warunkiem jest zapewnienie spójnego systemu meblowego o nie niższych parametrach użytkowych.

Pytanie 43

Opis przedmiotu zamówienie wskazuje na konkretnego dostawcę mebli. Kolor mebli ciemny platan wskazuje, że należy zamówić meble z firmy MDD.

Odpowiedź 43

Zamawiający określił w opisie minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia podstawowe wymagania minimalne, a użyte przykłady, modele, wzory i kolory wyposażenia meblowego stanowią charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza konstrukcje, wzory, kolory równoważne. Warunkiem jest zapewnienie spójnego systemu meblowego o nie niższych parametrach użytkowych.

Pytanie 44

Opis przedmiotu zamówienie wskazuje na konkretną fabrykę z której należy zamówić płyty wiórowe na stoły. Jest jedna fabryka w Polsce która produkuje płyty wiórowe o grubości 28mm.

Odpowiedź 44

Zamawiający określił w opisie minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia podstawowe wymagania minimalne, a użyte przykłady, modele, wzory i kolory wyposażenia meblowego stanowią charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza konstrukcje, wzory, kolory równoważne. Warunkiem jest zapewnienie spójnego systemu meblowego o nie niższych parametrach użytkowych. Zamawiający informuje, że dopuścił blaty o grubości min. 25 mm zgodnie z wyjaśnieniami WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -10

Pytanie 45

Prośba o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w dokumencie: WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia PSP Brzozów, do złożonej oferty dołączyć rzeczy wymienione w punkcie 1-5 w/w dokumentu (strona 2)

Odpowiedź 45

Zamawiający informuje, że nie wymaga dołączenia do oferty elementów określonych w punkcie 1-5 w/w (strona 2) załącznika WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia PSP Brzozów. Zamawiający informuje, że nie wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych, certyfikatów produktów dla wyposażenia znajdującego się w załączniku WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia PSP Brzozów.

Pytanie 46

Prośba o informację, że zgodnie z „Zestawieniem Wyposażenia” pom. 0.10 zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć zmywarkę przemysłową z koszami, a nie myjkę ultradźwiękową do masek.

Odpowiedź 46

TAK - należy dostarczyć zmywarkę przemysłową z koszami, a nie myjkę ultradźwiękową do masek.

Pytanie 47

Prośba o potwierdzenie, że w pomieszczeniu 0.47 do wyceny należy przyjąć szafę suszarniczą zgodnie z podaną specyfikacją, a nie agregat do suszenia ubrań i węzy pożarniczych.

Odpowiedź 47

TAK - do wyceny należy przyjąć szafę suszarniczą zgodnie z podaną specyfikacją.

Pytanie 48

Prośba o potwierdzenie, że w pomieszczeniu 0.47 do wyceny należy przyjąć pralkę automatyczną zgodnie z podaną specyfikacją, a nie pralkę przemysłową.

Odpowiedź 48

TAK - do wyceny należy przyjąć pralkę automatyczną zgodnie z podaną specyfikacją.

Pytanie 49

Prośba o informację jakie urządzenie ciśnieniowe do mycia należy przyjąć w pomieszczeniu 0.49

Odpowiedź 49

Urządzenie do mycia ciśnieniowego składające się z dwóch linii domywania wraz z systemem suwnic. Mycie w systemie wysokiego ciśnienia z opcją gorącej wody, podawaniem chemii wraz z centralną myjką wysokociśnieniową. Zamawiający uzupełnia opis o załącznik WT.2370.8.2024 - opis system suwnic pom. myjni wchodzący w skład załącznika nr 8 do SWZ.

Pytanie 50

Prośba o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć dwa różne kompresory powietrza:

- a) Kompresor elektryczny z ciśnieniem roboczym 200-300 bar do napełnienia butli powietrza
- b) Sprężarka śrubowa do powietrza technicznego

Odpowiedź 50

TAK - do wyceny należy przyjąć dwa różne kompresory powietrza:

- a) Kompresor elektryczny z ciśnieniem roboczym 200-300 bar do napełnienia butli powietrza aparatów ODO
- b) Sprężarka śrubowa do powietrza technicznego

Pytanie 51

Prośba o informację, z jakiego materiału ma być wykonany panel dystrybucyjny w pom stacji ODO

Odpowiedź 51

Panel dystrybucyjny powinien być wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Pytanie 52

Prośba o informację ile należy przyjąć do wyceny punktów poboru powietrza na panelu dystrybucyjnym w pom stacji ODO

Odpowiedź 52

Do wyceny należy przyjąć co najmniej 1 punkt 200 bar oraz 4 punkty 300 bar poboru powietrza na panelu dystrybucyjnym w pom stacji ODO.

Pytanie 53

Prośba o specyfikację pętli indukcyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Odpowiedź 53

- urządzenie zapewniające zasięg minimum 3 m od urządzenia (moc normatywna osiągnąta przy 100 cm),
- 2 wejścia typu "Jack" (1x mikrofony, 1x zewnętrzne źródło audio),
- regulacja tonów oraz głośności (mocy) pętli,
- regulacja głośności dla zewnętrznego źródła audio,
- wizualny (diodowy) wskaźnik poziomu / mocy pola magnetycznego,
- zasilacz sieciowy,
- możliwość pracy urządzenia po zaniku zasilania,
- możliwość podłączenia zewnętrznej pętli (akcesorium opcjonalne),
- zewnętrzna słuchawka z indywidualnym sterowaniem głośności dla osoby, która niedosłyszy ale jeszcze nie korzysta z aparatów,
- certyfikat zgodności z PN-EN 60118-4 po zainstalowaniu.

Pytanie 54

Prośba o specyfikację projektorów multimedialnych LED

Odpowiedź 54

Projektor multimedialny

- ✓ System projekcji: technologia 3LCD
- ✓ Jasność: 5000 lumenów
- ✓ Rozdzielczość: WUXGA
- ✓ Współczynnik kontrastu: 15 000 : 1
- ✓ Korekcja zniekształceń trapezowych: Automatyczna pionowa: $\pm 30^\circ$, Automatyczna pozioma $\pm 30^\circ$

Pytanie 55

Prośba o specyfikację elektrycznego ekranu projekcyjnego

Odpowiedź 55

Ekran projekcyjny

- ✓ Typ - elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny
- ✓ Format Ekranu 16:10
- ✓ Powierzchnia Projekcyjna Gray Pro
- ✓ Przekątna Ekranu (Aktywne Pole) 125"
- ✓ Rozmiar Powierzchni Aktywnej 270 x 169 cm
- ✓ Montaż sufitowy
- ✓ Obudowa kasety – aluminiowa

Pytanie 56

Prośba o potwierdzenie, że Autoklaw w pomieszczeniu 0.06 nie należy uwzględniać w wycenie.

Odpowiedź 56

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać urządzenia Autoklaw w pomieszczeniu 0.06.

Pytanie 57

Prośba o potwierdzenie, że dokumenty WT.2370.8.2024 – Zestawienie Wyposażenia, WT.2370.8.2024 – Specyfikacja wyposażenia PSP Brzozów, są kompletne pod względem wyposażenia i urządzeń jakie należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź 57

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów

wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty udostępniono w wyjaśnieniach z dnia 22 maja 2024 r.

Pytanie 58

Prośba o potwierdzenie, że dokumenty WT.2370.8.2024 – Zestawienie Wyposażenia, WT.2370.8.2024 – Specyfikacja wyposażenia PSP Brzozów, są wiążące pod względem wyposażenia i urządzeń jakie należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź 58

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty udostępniono w wyjaśnieniach z dnia 22 maja 2024 r.

Pytanie 59

Prośba o informację, że do wyceny należy przyjąć tylko i wyłącznie wyposażenie i urządzenia z dokumentów: WT.2370.8.2024 – Zestawienie Wyposażenia, WT.2370.8.2024 – Specyfikacja wyposażenia PSP Brzozów.

Odpowiedź 59

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty udostępniono w wyjaśnieniach z dnia 22 maja 2024 r.

Pytanie 60

Prośba o informację, że w wycenie należy pominąć elementy wyposażenia i urządzenia których nie ma w dokumentach: WT.2370.8.2024 – Zestawienie Wyposażenia, WT.2370.8.2024 – Specyfikacja wyposażenia PSP Brzozów a występują na rzutach np. AB-1, AB-2

Odpowiedź 60

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty udostępniono w wyjaśnieniach z dnia 22 maja 2024 r.

Pytanie 61

Konstrukcja OZP4 EI60, Okna ze skrzydłem rozwieranym EI60 nie można wykonać w klasie EI60. Na podstawie certyfikatu stałości właściwości użytkowych, Wg. Normy EN

16034:2014, łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016, otwieralne okna przeciwpożarowe systemu można wykonać wyłącznie o klasie odporności ogniowej EI30.

Odpowiedź 61

Zamawiający informuje, że w celu spełnienia warunku dopuszcza zamontowanie okna stałego EI60.

Pytanie 62

Proszę o przesłanie opisów i rysunków wraz z wymiarami do zabudów meblowych poniższych pomieszczeń:

0.22 zaplecze dyżurki

0.32 zaplecze sali szkolnej

0.33 pomieszczenie do podgrzewania i spożywania posiłków

1.06 zaplecze

Zab5 aneks kuchenny

1.21 zaplecze

Zab6 aneks kuchenny

Zab7 aneks kuchenny

Zab8 aneks kuchenny

Odpowiedź 62

Zamawiający przesłał w dniu 4.06.2024r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 – kłady pomieszczeń.

Pytanie 63

Prosimy o przedstawienie schematu technologii kotłowni wraz z opisem dobranych urządzeń (instalacja c.o., c.w.u., c.t., solarna).

Przedstawiony przez Państwa schemat uniemożliwia prawidłowy dobór i uwzględnia niedostępne już urządzenia.

Ponadto bez wykonania prawidłowego doboru urządzeń w szczególności instalacji solarnej producenci nie dadzą gwarancji na prawidłowość pracy urządzeń.

Odpowiedź 63

Zamawiający przedłożył w dniu 4.06.2024 r zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załącznik w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – schemat kotłowni.

Załączniki:

WT.2370.8.2024 – instalacja fotowoltaiczna.

WT.2370.8.2024 -opis system suwnic pom. myjni

WT.2370.8.2024–Instalacje wod-kan

WT.2370.8.2024 – Schemat węzła wodomierzowego

WT.2370.8.2024 - stolarka okienna PTWA-13 - aktualizacja 5.06.2024

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z. up.

bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz
Zastępca Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości: Uczestnicy postępowania.