

Łódź, dnia 15 lutego 2022 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane polegające na **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W KALONCE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA – RI.271.1.2.2022.**

### Odpowiedzi na pytanie Wykonawców

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.-dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytania wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie nr 1

Czy alarmy z systemu SSP mają być przekazywane do jednostki Państwowej Straży Pożarnej?

##### Ad. 1

Nie należy łączyć systemu SSP z jednostkami PSP.

#### Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie systemy SSP w oparciu o typowych producentów zajmujących się dystrybucją elektronicznych systemów sygnalizacji pożarowej np. BOSCH, POLON czy SIEMENS? Opis projektu jest zrobiony dla systemu, który montowany byłby w dużych obiektach jak centra handlowe czy lotniska. Uważam, że nie jest potrzebny taki system w świetlicy (nie wiem czy to dobrze sformułowane pytanie).

##### Ad. 2

W ofercie Wykonawca może zaoferować system oparty o dowolnego producenta o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie.

#### Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie matrycy sterowań dla systemu SSP.

##### Ad. 3

Matryca sterowań do uzgodnienia z Projektantem na etapie budowy.

#### Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu CCTV, który jest dostosowany do obiektu, w oparciu o katalog typowych producentów systemów CCTV w technologii IP np. Dahua, Bosch czy HIK-Vision. Podobnie jak przy systemie SSP, oprogramowanie systemu zawarte w opisie projektu, zostało dobrane do bardzo rozbudowanych systemów CCTV. Dla przykładu podam kilka parametrów z opisy, które powinien spełniać system:"- możliwość nagrywania z co najmniej 100 kamer " - na obiekcie naliczyłem 12"praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerów i i jeden klient oraz wiele serwerów i wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do co najmniej 20 000 (!) kamer i co najmniej 100 serwerów, wymaga się aby jednym logowanie autoryzować się do wszystkich serwerów w systemie "system nie może mieć ograniczeń pojemności zapisu i musi pozwalać na rozbudowę pojemności zapisu, do co najmniej 2000 TB (!)" - cały czas przypominam, że mówimy o 12 kamerach obsługujących tą świetlicę.

##### Ad. 4

Zamawiający zmienia zapis z "- możliwość nagrywania z co najmniej 100 kamer " na "- możliwość nagrywania z co najmniej 12 kamer " oraz zapis z "praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerów i i jeden klient oraz wiele serwerów i wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do co najmniej 20 000 (!) kamer i co najmniej 100 serwerów, wymaga sie aby jednym logowanie autoryzować sie do wszystkich serwerów w systemie " na "praca w architekturze klient-serwer, a w ramach jednego systemu do co najmniej 12 kamer i co najmniej 1 serwer " oraz zapis z "system nie może mieć ograniczeń pojemności zapisu i musi pozwalać na rozbudowę pojemności zapisu, do co najmniej 2000 TB (!)" na "system nie może mieć ograniczeń pojemności zapisu i musi pozwalać na rozbudowę pojemności zapisu, do co najmniej 20 TB (!)".Wykonawca może zaoferować system oparty o dowolnego producenta o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie.

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie okablowania strukturalnego wykonanego w całości w kategorii UTP 6e. Stosowanie okablowania w kategorii 7 w chwili obecnej zdecydowanie mija się z celem, gdyż nie będzie on wykorzystany nawet w 50%. Takie okablowanie stosuje się w jakiś rozbudowanych centrach danych (DATA Center)

**Ad. 5**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okablowania w kategorii 6a. Należy stosować kable LSOH.

**Pytanie nr 6**

Czy dla inwestycji był opracowany projekt geologiczny, wynikający ze znacznego zagłębienia projektowanego budynku - chodzi szczególnie o poziom zwierciadła wody gruntowej.

**Ad. 6**

Nie.

Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

**WÓJT**  
  
**Wojciech Szczęśniak**