


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)



- Legenda:
- A1 numer studni
  - P1 tłocznia ścieków
  - SR1 studnia rozprężna

Ho=1,70      zagłębienie dna projektowanego kanału  
Hog=2,01      zagłębienie dna projektowanego kanału górnego  
Hod=3,60      zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego  
dh=1,59      kaskada (różnica Hod–Hog)  
E2      numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony

z prawej strony

Uwaga:  
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.  
(np. E2 eNA, gl.osi=0,80m)

P.p.=90,00				
Rzędna istniejącego terenu	100,60			
Rzędna dna proj. kanału	99,40			
Długość odcinka	31,70	19,00	12,70	6,60
	i=5,0‰			
Proj. spadek kanału, odległość	L=70,00			
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, PCV			
Hektometr	14,15	31,70	50,70	70,00

<b>EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wsłina, Tel. 58 344 83 83			
<i>Przedmiot rysunku</i> Profil kanalizacji grawitacyjnej. Zlewnia P9. Odcinek 127-17		<i>Obiekt</i> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)	
<i>Adres</i> Gmina Lubichowo		<i>Investor</i> Gmina Lubichowo	
<i>Skala</i> 1:100/500	<i>Bransz</i> Sanitarna	<i>Podpis</i>	
<i>Data</i> 29.11.2013	<i>Projektował:</i> Marcin Kaczmarek	<i>Uprawnienia</i> POM/0206/POOS/08	<i>Podpis</i>
<i>Nr rysunku</i>	<i>Opracował:</i> Anna Kaszubowska		<i>Podpis</i>
<b>WS71</b>	<i>Sprawdził:</i> Adam Spisak	<i>Uprawnienia</i> POM/0042/POOS/11	<i>Podpis</i>