



OZNACZENIA

Szczegół wyprowadzenia drutów alarmowych spod pokryw końcowych w pomieszczeniu węzła



	Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
	Przewód sygnalizacyjny miedziany
	Spięcie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła

UWAGA

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie



Zakład Usług Projektowych

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Tytuł projektu: Projekt przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Toszeckiej 27 i 27A

Tytuł rys.

Schemat instalacji alarmowej

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		02.2020		U13/2019
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys		Nr.kol.
						4 - 13/19	4