

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające na budowie budynku biurowego ze strefą wejściową do ITWL wraz z przebudową istniejącego budynku administracyjnego przy ul. Księcia Bolesława 6 na działce nr ew. 66/5 z obrębu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie.

Nr postępowania 22/D-80/8170/PN/2023/I

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.10.2023 r. a mianowicie:

Pyt. 1: Rozwiązanie podane w rysunku SW-PW-E-1 schemat zasilania A3 nie jest rozwiązaniem certyfikowanym. Na podanym schemacie brak jest wrysowanego wyłącznika przeciwpożarowego, brak jest schematu sposobu połączenia/wysterowania wyłącznika przeciwpożarowego, brak jest uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, brak jest podanej certyfikacji CNBOP. Także odpowiedź z dnia 12.10.2023r. nie ma racji zastosowania do wskazanego rysunku. Jeśli Zamawiający podtrzymuje swoje zdanie co do potrzeby zastosowania certyfikowanego wyłącznika prądu proszę o uzupełnienie dokumentacji o wyżej wymienione elementy. Przypominam iż zgodnie z PZP art. 29 ust.1 oraz art. 31 ust. 1, Zamawiający ma obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela następującej odpowiedzi:

Odp. 1: W załączniku nr 12 do SWZ nr 5 schemat zasilania A3 pod nazwą „SW.PW.E1 schemat zasilania” potwierdza konieczność zastosowania na instalacji certyfikowanego wyłącznika prądu. Zgodnie ze schematem mamy rozdzielnicę z zabudowanym certyfikowanym urządzeniem sygnalizująco-sterowniczym PWP CX 2004 PWP/UW CNBOP nr 063-UVB-0426. Na podstawie tego schematu wykonawca może uzyskać szczegółową wycenę od producenta. Uzgodnienia są na dokumentacji w wersji papierowej i takie uzgodnienie projekt posiada.

Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia treści SWZ przy opracowywaniu oferty