



Lidzbark Warmiński, dnia 28.04.2021 roku

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim**,
znak sprawy: GKI.271.4.2021.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 :

W projekcie budowlanym oraz na profilach opisano iż kanalizację deszczową należy wykonać z rur PP, natomiast w SST wskazano rury PVC. Proszę o wyjaśnienie jakie ostatecznie rury przyjąć do wyceny. (jeśli PP - to czy lite czy karbowane)

Wyjaśnienie na pytanie nr 1:

Należy przyjąć rozwiązanie zgodne z projektem budowlanym i projektem wykonawczym - należy zastosować rury PP dwuścienne.

BURMISTRZ

Jacek Wiśniowski