

Tuchola, dnia 20 maja 2021 r.

ZP.271.2.5.2021.AS

Otrzymują wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Józefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi – wraz z ich odwodnieniem”

W odpowiedzi na złożone pytania do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pn.: „**Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Józefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi – wraz z ich odwodnieniem**” na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla systemu rur i studni PP SN10 zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Odpowiedź 1:

Zmiana nie stanowi rozwiązania równoważnego wynikającego z uzgodnionego projektu budowlanego oraz warunków WRG.7011.2.6.2018.AK-P wydanych 10.07.2018 r. Wobec tego Zamawiający nie zezwala na taką zmianę.

Informuję również, iż pytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski