

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zbiornik do ćwiczeń z ratownictwa chemicznego. Zbiornik powinien być szczelny, posiadać co najmniej 3-komory o całkowitej pojemności wodnej co najmniej 30 000 litrów. Pojemność każdej komory powinna być nie mniejsza niż 7500 litrów. Zbiornik powinien być wykonany ze stali nierdzewnej np. 1.4404 / 1.4401, lub 1.4571. Grubość płaszcza zbiornika co najmniej 3 mm. Zbiornik powinien posiadać kompletną armaturę do załadunku i rozładunku produktu. Każda komora zbiornika powinna być wyposażona co najmniej w trzy zamknięcia:

- Zawór denny
- Zawór odcinający
- zaślepka.

Dopuszcza się zbiornik używany lub po kolizji drogowej. Zbiornik powinien być próżny i oczyszczony. Zbiornik powinien posiadać wózek jezdny umożliwiający przemieszczanie na terenie poligonu.