

Warszawa, 22 września 2022 r.

ZATWIERDZAM
Zastępca Dyrektora NIKiDW

Łukasz Wieczorek

NIKiDW.SSZ.293.2022.KW

**Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu**

dotyczy: znak sprawy NIKiDW/P/7/2022

**WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SWZ ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA,
OTWARCIA OFERT I TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Zamawiający – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 2) na **adaptację i przebudowę pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach**, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, wpłynęło pytanie od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, przekazuje treść pytania i wyjaśnia jak poniżej.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o podanie szczegółowej technologii wykonania prac robót związanych z zabezpieczeniem systemowym przeciw pożarowym stropów drewnianych w pomieszczeniach nr.01,02,03,04,09 Rys.A1. oraz Rys.A3 warstwy Stl

W przedmiarze robót załączonym do dokumentacji przetargowej naszym zdaniem brak jest pozycji demontażowych oraz odtworzeniowych związanych z w/w pracami opisanymi w projekcie architektoniczno – budowlanym (strona 9 oraz 15) a dotyczącymi spełnienia klasy odporności ogniowej stropu w pom. 01,02,03,04,09 Rys.A1 do EI120.

Informacje zawarte w dokumentacji przetargowej są nie wystarczające do pełnej i prawidłowej wyceny systemu zabezpieczeń p.poż stropów na belkach drewnianych, w związku z tym wnosimy o uzupełnienie przedmiaru prac oraz o podanie pełnego rozwiązania systemowego wykonania zabezpieczenia stropów EI 120.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prace zabezpieczenia przeciwpożarowego stropów drewnianych w pomieszczeniach 01, 02, 03, 04, 09 należy rozpocząć od usunięcia warstwy tynku z otrcinowaniem na deskowaniu. Po oczyszczeniu belek drewnianych konstrukcji stropu i stwierdzeniu stanu technicznego ww. konstrukcji – zamontować sufit podwieszany z płyt o odporności ogniowej EI 120 zgodnie z technologią producenta np. „nida strop D” lub równorzędna.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert z dnia 26 września 2022 r. na dzień **27 września 2022 r.** godziny bez zmian, jednocześnie tym samym zmianie ulega termin związania ofertą to jest do dnia 26 października 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają rozdziały:

XIX. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert: **27 września 2022 r. do godz. 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o **godz. 11:00.**

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 26 października 2022 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Załącznik:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że:

1. zachował oryginalną pisownię pytań bez ujawnienia źródła zapytania,
2. udzielona odpowiedź jest integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania, jest wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia jej przekazania oraz należy ją uwzględnić przy składaniu dokumentów,
3. udzielona odpowiedź prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
4. pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.