

Błonie, dnia 06.03.2023 r.

WZP.271.5.2023

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Wykonanie modernizacji istniejącej iluminacji Ratusza w Błoniu, Rynek 6 poprzez zastosowanie oświetlenia LED RGBW ze sterowaniem DMX.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Dz. U., z 2022, poz. 1710, z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

Pytanie do SWZ, art. XII, ust. 33. Zamawiający wymaga: "Przy zastosowaniu innych opraw należy załączyć nową symulację jak na rys 1÷5 Projektu modernizacji".

Pragniemy zauważyć, że wymienione rysunki są de facto projektem wizualizacyjnym. Wykonanie analogicznych symulacji wymaga dużego nakładu pracy specjalistycznej związanej z modelowaniem cyfrowym 3D obiektu. Prosimy przeniesienie wymogu wykonania zamiennego projektu oraz wizualizacji 3D z etapu składania oferty na etap wykonawczy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SWZ, jeśli Wykonawca wprowadza rozwiązania równoważne winien tę równoważność potwierdzić na etapie składania ofert.

Pytanie nr 2

Czy przewidują Państwo doprowadzenie przewodów sterownia DMX do dwóch opraw znajdujących się na słupach w lokalizacjach oznaczonych D1 i D2 po drugiej stronie ulicy? Będzie wymagało to zajęcia pasa drogowego oraz prac rozbiórkowych nawierzchni jezdni i chodnika. Czy posiadają państwo zgody na takie prace?

Czy dopuszczają Państwa w przypadku tych lokalizacji D1 i D2 sterownie bezprzewodowe DMX?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewody DMX należy doprowadzić do wszystkich wymienionych w projekcie opraw czyli również do opraw w lokalizacji D1 i D2.

Doprowadzenie przewodów DMX do opraw wymaga częściowego rozebrania chodnika z kostki betonowej i ponownego ułożenia kostki.

Przejdzie pod drogą do punktów D1 i D2 można wykonać przeciskiem. Droga ta jest drogą gminną. Zajęcie pasa będzie uzgodnione z zarządcą drogi tj. Wydziałem Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku lokalizacji D1 i D2 dopuszcza się sterowanie bezprzewodowe DMX.

Pytanie nr 3

Uprzejmie proszę o informacje czy Gmina Błonie dysponuje model 3D budynku, który jest przedmiotem postępowania. W dokumentacji posługują się Państwo opracowaniem prof. dr hab. Wojciecha Żagana – czy Gmina Błonie zlecał wykonanie takie projektu i w związku z tym posiada dokumentację projektową w tym model 3D? Uprzejmie proszę o udostępnienie modelu 3D budynku, w celu przygotowania wymaganej wizualizacji na innych oferowanych opravach.

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że wymóg stworzenia modelu 3D oraz jednocześnie szczegółowy opis urządzeń wskazujący (w większości jednego producenta spełniającego wymagane parametry – firmę Schröder) znacząco ogranicza konkurencyjność i uniemożliwia innym firmą złożenia konkurencyjnej oferty. Wymóg przygotowania projektu 3D faworyzuje firmę, która wykonywała projekt i dysponuje gotowymi wizualizacjami.

Bardzo proszę o udostępnienie modelu lub przesunięcie wymogu stworzenia modelu 3D na etap realizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający posiada projekt w wersji papierowej, który został zamieszczony w materiałach przetargowych. Innych materiałów Zamawiający nie posiada.

Zgodnie z opisem Zamawiający dopuszcza zastosowania innych oprav pod warunkiem spełnienia wymagań podanych w SWZ.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 13.03.2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 13.03.2023 r. o godz. 10:30.