



UWAGA:

- Montaż rurociągu i armatury wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.
- Dopuszcza się stosowanie armatury zgodnej z wymogami Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą sieci.
- Należy zastosować się do zapisów zawartych w opinii ZUDP - należy dokonać odkrywek istniejących instalacji w celu określenia ich rzeczywistych poziomów ułożenia odpowiednio zabezpieczając skrzyżowania rurami ochronnymi.
- W przypadku stwierdzenia niezgodności rzędnych istn. z proj. należy zachować normowe odległości przy skrzyżowaniach z istn. i proj. infrastrukturą w nawiązaniu do stanu faktycznego zachowując min. przykrycie rur sieci 1,4m p.p.t. licząc od wierzchu rury do poziomu terenu.

Biuro Projektów Grzegorz Matys ul. Jana Brzechwy 31, 73-110 Stargard, tel. 691711905		
Tytuł proj.	Sieć wodociągowa na odcinku Lipnik miasto Stargardz przyłączami.	
Faza/Branża	PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne	
Lokalizacja	dz. nr 27/67, 27/124, 27/126, 22/3, 571/13, 571/12, 571/6, 571/14 obr. Lipnik, gm. Stargard	
Tytuł rys.	Profil podłużny sieci wodociągowej - 2 (W18 - W24)	
Branża	Imię i Nazwisko; Nr uprawnień; Specjalność :	Podpisy
Inst. sanitarne Projektował	mgr inż. <b>MARCIN KMITA</b> upr. bud. <b>ZAP/0101/PWOS/12</b> do projektowania w specjalności instalacje sanitarne	
Inst. sanitarne Sprawdził	mgr inż. <b>PAWEŁ KUWIK</b> upr. bud. <b>ZAP/0059/POOS/05</b> do projektowania w specjalności instalacje sanitarne	
Inst. sanitarne Opracował	mgr inż. <b>GRZEGORZ MATYS</b>	
Skala: 1:100 1:500	Data: Październik 2020r.	Nr rys.: <b>6</b>