



Warszawa, dnia 23.04.2019r.

*WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
NUMER POSTĘPOWANIA: U/57/2019*

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w postępowaniu na *usługę wykonania naprawy cystern dystrybutorów paliwowych oraz cystern przyczep paliwowych* w dniu 17.04.2019 r., wpłynęły wnioski o wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

W kontekście doświadczeń naszej firmy, pozyskanych w ramach realizacji licznych zamówień na rzecz Jednostek Wojskowych uważamy, że drobne korekty w treści SIWZ pozwolą:

- 1) istotnie uprościć procedury związane z realizacją, badaniem oraz odbiorem przedmiotu zamówienia;
- 2) istotnie ograniczyć koszty realizacji przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, istotnie zredukować ceny ofertowe z wymiernymi korzyściami dla budżetu 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, a tym samym Skarbu Państwa.

Niniejszy wniosek dotyczy postanowień SIWZ w przedmiocie miejsca odbioru cystern po naprawie. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, pn. Opis przedmiotu zamówienia (dalej „WET”), stosowne zapisy dotyczące tej kwestii zawarte są:

- 1) dla Zadań od 1 do 4 – w pkt. I ppkt. 10 WET;
- 2) dla Zadań od 5 do 7 – w pkt. I ppkt. 13 WET;
- 3) dla Zadań od 8 do 11 – w pkt. I ppkt. 9 WET;
- 4) dla Zadań od 12 do 17 – w pkt. I ppkt. 14 WET.

Ponadto, zapisy dot. miejsca odbioru cystern po naprawie, zawarte są w § 5 wzorów umów będących Załącznikami do SIWZ.

Stosownie do w/w punktów, „Odbiór cysterny po naprawie odbywa się u użytkownika sprzętu”.

Z rozwiązaniem przyjętym obecnie w SIWZ wiążą się następujące istotne problemy, które w większości generują koszty istotnie przekładające się na kalkulację cen ofertowych:

1) Przeprowadzenie koniecznych prób i badań urządzeń cystern nie zawsze jest możliwe do zrealizowania u Odbiorcy sprzętu. Należy zabezpieczyć odpowiednie miejsce do badań, przyrządy kontrolnopomiarowe i paliwo techniczne.

2) Paliwo użyte do badań staje się bezużyteczne i podlega utylizacji. Zgodnie z WET, paliwo do prób zabezpiecza Wykonawca. Przy przekazywaniu naprawionego sprzętu do różnych Odbiorców, ilość paliwa do badań jest bardzo duża, co istotnie wpływa na jednostkowy koszt wykonania usługi.

3) Odbiór sprzętu w siedzibie Odbiorcy wymaga zaangażowania większej liczby pracowników Wykonawcy.

4) Kwestie sporne mogące pojawić się przy odbiorze sprzętu (co do zakresu czy też jakości wykonania usługi) dzięki pełnemu dostępowi do parku maszynowego, magazynu części i grona wyspecjalizowanych pracowników rozstrzygane będą zawsze na korzyść Użytkownika.

5) Niektórzy Użytkownicy w ramach odbioru sprzętu wymagają ponownego badania elementów cysterny (tj. zaworów oddechowych, pomiaru rezystancji przewodów dystrybucyjnych i rurociągów) pomimo, że badania te zostały wcześniej wykonane przez WDT.

Wykonanie tych badań u Użytkownika jest niemożliwe – konieczny dostęp do stanowisk specjalistycznych. Sugerujemy, aby rozważyć wprowadzenie następujących zmian do SIWZ:

1) Odbiór techniczny cystern po naprawie odbywa się w siedzibie Wykonawcy.

2) Po odbiorze technicznym, Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Odbiorców, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

3) Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół przejęcia przekazania opatrzony pieczęcią herbową Odbiorcy.

4) Protokół przejęcia-przekazania opatrzony pieczęcią herbową będzie podstawą dokonania wypłaty wynagrodzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy i pozostawia zapisy treści SIWZ bez zmian.

Wniosek nr 2:

Mając na uwadze postanowienia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów rozdziału VII ppkt. 2.1.1. SIWZ .W treści zapisu określono warunek podmiotowy do art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w sposób następujący;

2.1.1 posiada uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) do naprawy:

- a) zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych;
- b) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
- c) urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

W wymienionym zakresie w naszej ocenie brak jest określenia uprawnień do naprawy zbiorników stałych, określonych w § 1 pkt 1 lit do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U z 2012 r. poz. 1468), w odniesieniu do filtra dokładnego oczyszczenia w układzie węzła dystrybucyjnego. Zaznaczamy, że tego rodzaju filtr występuje w każdej z przedmiotowych autocysternach.

Zbiornik stały filtra dokładnego oczyszczanie podlega obsłudze (wymiana filtrów dokładnego oczyszczania), kontroli (rewizja wewnętrzna) i naprawie (odtworzenie powłok lakierniczych , naprawa spawalnicza ewentualnych uszkodzeń konstrukcji zbiornika) podobnie jak zbiornik cysterny. Co więcej zbiornik stały łącznie z rurociągiem dystrybutora poddawany jest próbie szczelności przy ciśnieniu od 0,4 MPa do 1,00 MPa (dla porównania zbiornik cysterny – 0,04 MPa).

Informujemy, że w roku 2016 w ramach zadawanych zapytań do tożsamego postępowania nr U/41/2016 w piśmie nr 80/E/2016 z dnia 11.03.2016 przedstawiliśmy Zamawiającemu identyczny wniosek o rozszerzenie wymaganych uprawnień

Odpowiedź nr 2, zgodnie z pismem nr RTD1/16/444/18.03.2016 jednoznacznie stwierdza konieczność rozszerzenia zakresu uprawnień i zawiera informację o dokonaniu zmiany w treści SIWZ.

Informujemy, że w roku 2018 w ramach zadawanych zapytań do tożsamego postępowania nr U/88/2018 w piśmie nr 230/A/2018 z dnia 14.06.2018 ponownie przedstawiliśmy Zamawiającemu identyczny wniosek o rozszerzenie wymaganych uprawnień .Odpowiedź, zgodnie z pismem z dnia 19.06.2018 r. jednoznacznie stwierdza konieczność rozszerzenia zakresu uprawnień i zawiera informację o dokonaniu zmiany w treści SIWZ.

Biorąc pod uwagę terminy ustawowe na składanie ofert proszę o niezwłoczne potwierdzenie obowiązku posiadania wymaganego uprawnienia.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy PZP, potrzeba zmian, na którą zwrócono uwagę w nin. piśmie, nie wymaga zmiany terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, iż dokona stosownej zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, dokonał zmiany treści SIWZ oraz dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

KOMENDANT

/-/ wz. plk Andrzej MAGIERA