



Grudziądz, 25 marzec 2021 r.

IZP-I.271.2.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie:
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Paderewskiego 10 na potrzeby przedszkola

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

Zamawiający informuje, iż wprowadza sprostowanie w zakresie stosowanych rur i kształtek w instalacjach wodociągowej i centralnego ogrzewania:

1. Instalacja wody zimnej : założono jako przykładowe złączki PP Stabi systemu HB Plast.

Zamawiający dopuszcza stosowanie systemów równoważnych przy czym rury i złączki winny być wykonane w jednym systemie rur i kształtek z polipropylenu typu 3

Kryteria równoważności:

- ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1MPa dla instalacji wodociągowych,
- ciśnienie robocze nie mniejsze niż 0,6MPa dla instalacji centralnego ogrzewania,
- rury przystosowane do czynnika o temperaturze:
 - dla wody zimnej 20°C
 - dla wody ciepłej 60°C
 - dla centralnego ogrzewania 80°C
- klasa ciśnieniowa kształtek PN-25

2. Instalacja wody ciepłej i centralnego ogrzewania : założono rury i złączki PE-Xc/AL/PE-Xc

Zamawiający dopuszcza stosowanie systemów równoważnych, przy czym rury powinny gwarantować nie przepuszczanie tlenu oraz zachowanie pierwotnego kształtu. Połączenia zaciskane.

Kryteria równoważności:

- ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1MPa dla instalacji wodociągowych,
- ciśnienie robocze nie mniejsze niż 0,6MPa dla instalacji centralnego ogrzewania,
- rury przystosowane do czynnika o temperaturze:
 - dla wody zimnej 20°C
 - dla wody ciepłej 60°C
 - dla centralnego ogrzewania 80°C

3. Obejmy: rozstaw obejm zgodnie z instrukcją producenta systemu

/-/ Prezydent Grudziądz