



Białskie Wodociągi i Kanalizacja
„WOD-KAN” Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 35A
tel. 83 342 60 71, fax 83 342 29 13
KRS 0000088316 NIP 537-000-13-88

Biała Podlaska 08.05.2019r

JRP - 27 / V /2019

Dotyczy: Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 1 /2019 Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego:

1. PYTANIE:

Ze SIWZ wynika że celem mieszania osadów z wapnem jest zastosowanie w rolnictwie. Ponieważ znane nam są urządzenia, w którym można poprowadzić proces przetworzenia osadu ściekowego w produkt poprawiający jakość gleby.

Proszę zatem o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający ma na celu jednocześnie zmianę kodu odpadowego (uzyskanie produktu poprawiającego jakość gleby) w wyniku mieszania osadu odwodnionego z wapnem ?

Jeśli tak to czy i jak Wykonawca powinien udokumentować umiejętność dostawy i montażu urządzeń umożliwiających prowadzenie procesu zmiany kodu odpadowego a tym samym przetwarzania odwodnionego osadu ściekowego w produkt poprawiający jakość gleby?

ODPOWIEDŹ:

Instalacja higienizacji powinna spełniać wymagania związane ze zmianą kodu odpadowego. Jednak procedura zmiany kodu odpadowego na uzyskanie produktu poprawiającego jakość gleby nie wchodzi w zakres przetargu.


PREZES ZARZĄDU
BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej

mgr inż. Janusz Bystrzyński