



Krajowa Administracja
Skarbowa

Zielona Góra, dnia 30 lipca 2019 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze**

Wykonawcy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że w postępowaniu pt. **„Modernizacja kotłowni gazowej (przeciekający kocioł żeliwny z palnikiem gazowym) na kotłownię gazową kondensacyjną wraz z osprzętem w budynku użyteczności publicznej w Rzepinie ul. Zachodnia 1”** w dniu 30.07.2019 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„Proszę o doprecyzowanie, czy rzeczywiście wymagane jest sterowanie kotłem z pomiarem temperatury wewnętrznej?”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Zamawiający informuje, że nie jest wymagane sterowanie kotłem z pomiarem temperatury wewnętrznej.

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze

Kierownik Działu
Piotr Czechowski

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnione są w miejscach publicznie dostępnych (tablicach informacyjnych) w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, urzędów skarbowych województwa lubuskiego i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wskazanych jednostek organizacyjnych w zakładce Organizacja - Ochrona Danych Osobowych.