

**DO WSZYSTKICH  
UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowanie na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1**

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

W STWiORB dział B.02.00.00 „Roboty ciesielskie” określono, że łąty mają mieć przekrój 65x70mm, a deski 32x150mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie łąt o przekroju standardowym 40x60mm oraz desek na deskowanie połaci dachu grubości 25mm o różnych szerokościach?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie łąt standardowych o przekroju 40x60mm oraz desek o grubości 25mm.

**Pytanie nr 2**

W STWiORB dział B.04.00.00 „Roboty instalacji odgromowej” określono, że przewody instalacji odgromowej mają być wykonane z pręta o średnicy 10mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pręta o średnicy 8mm, który spełnia warunki normowe?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie pręta o średnicy 8mm, który spełnia warunki normowe.

**Pytanie nr 3**

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 17 podczas prac remontowych należy zamontować 20cm wełny mineralnej, natomiast istniejące krokwie są wysokie 16cm, mając na uwadze pozostawienie szczelny wentylacyjnej pomiędzy deskowaniem a wełną mineralną można zamontować 14cm wełny. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zamontować wełnę mineralną grubości 20cm.

**Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

**Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt – NIP 9231651446**

**Gmina Przemęt - REGON 411050793**

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany grubości wełny mineralnej, należy zastosować wełnę mineralną 20 cm zgodnie z przedmiarem robót. Montaż wełny zgodnie ze sztuką budowlaną.

### **Pytanie nr 4**

W związku, że dach ma być deskowany, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast folii papy do mocowania mechanicznego? Papy zapewni trwalsze i bezpieczniejsze użytkowania budynku w trakcie i po remoncie.

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie alternatywne tj. papy do mocowania mechanicznego.

### **Pytanie nr 5**

Czy na deskowanie, które będzie wystawało poza lico muru od zewnątrz należy zastosować deskę heblowaną?

### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający informuje, że wystające deskowanie poza lico muru należy wykonać z desek jednostronnie heblowanych oraz o równej szerokości.

### **Pytanie nr 6**

Podczas wizji lokalnej stwierdzono kilka elementów konstrukcji więźby dachowej, które kwalifikują się do wymiany, a przedmiar robót nie uwzględnia tych robót. Czy Zamawiający rozliczy te prace w ramach robót dodatkowych?

### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający informuje, że po dokonaniu powtórnej wizji lokalnej widocznej konstrukcji więźby dachowej nie stwierdził konieczności wymiany elementów więźby. Zgodnie z pkt. 2 oceny technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ „stan konstrukcji drewnianej całościowo będzie można ocenić po rozebraniu pokrycia dachowego”.

Zamawiający podejmie decyzję po ustaleniu stanu konstrukcji drewnianej.

Z poważaniem  
z up. WÓJTA  
/-/ Waldemar Kalitka  
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja o sposobie wysyłki:  
Komunikat publiczny

Przygotował:  
Remigiusz Kabat/Ewa Piechowiak

Sprawę prowadzi:  
Karolina Stanisławska  
Tel. 65 615 69 54 Pok. Nr 18

#### **Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

#### **Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt – NIP 9231651446**

**Gmina Przemęt - REGON 411050793**