

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Rozświetlamy Zgorzelec**”, w dniu 03 kwietnia br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ww. ustawy, przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści oprawy parkowe z optyką dookólną w sytuacjach, w których należy zastosować oprawę parkową z optyką obszarową (5. ul. Broniewskiego (garaże przy budynku 5-6) oraz 46. parking przy szpitalu)? Oprawy parkowe nie są przystosowane do obszarowego oświetlenia powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opraw parkowych z optyką obszarową. Ostateczny dobór opraw, ich mocy, optyk świecenia będzie wynikać z opracowanego przez Wykonawcę oraz zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu fotometrycznego i wniosków materiałowych.

Dokument został opatrzony podpisem
elektronicznym przez
Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
z up. Burmistrza Miasta