
184.00
183.00
182.00
181.00
180.00
179.00
178.00
177.00
176.00
KS PVC SN8 110;
Studnia bet 1 500
Wpust uliczny 500

	OS1		wp17
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	181.01		181.21
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	180.63		181.20
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	179.28		179.33
Przykrycie rurociągu [m]	1.16		1.68
Materiał ,Spadki, i %		PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	5	5
Oznaczenia, Zakres	OS1		wp17


187.00
186.00
185.00
184.00
183.00
182.00
181.00
180.00
179.00
178.00
177.00
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

	D6		wp16
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	184.08		184.29
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	183.94		184.20
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	182.65		182.67
Przykrycie rurociągu [m]	1.10		1.33
Materiał ,Spadki, i %		PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	3	3
Oznaczenia, Zakres	D6		wp16


190.00
189.00
188.00
187.00
186.00
185.00
184.00
183.00
182.00
181.00
180.00
KS PVC SN8 160;
Kabel energe.
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

	D7		wp15	D8		wp14	D9		wp13
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	187.08		187.07	188.28		188.46	188.55		188.56
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	186.82		186.93	188.05			188.48		188.50
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	185.43		185.45	186.20		186.25	186.96		186.99
Przykrycie rurociągu [m]	1.29		1.19	1.65		1.68	1.32		1.32
Materiał ,Spadki, i %		PVC SN8 200 i=1.0%			PVC SN8 200 i=1.0%			PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	2	2	0	5	5	0	3	3
Oznaczenia, Zakres	D7		wp15	D8		wp14	D9		wp13


KS PVC SN8 160;
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

	D11	wp12	D13	wp18
	188.23	188.08	186.32	186.22
	187.98	187.91	186.25	186.11
	186.51 186.53		184.58	184.60
	1.28 1.19		1.48	1.32
	PVC SN8 200 i=1.0%		PVC SN8 200 i=0.9%	
	0	2 2	0	3


WD PE100 SDR17 90;
Kabel teletchniczny.
191.00
190.00
189.00
188.00
187.00
186.00
185.00
184.00
183.00
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

	D15	wp11
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	188.01	188.09
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	187.87	188.13
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	186.57	186.62
Przykrycie rurociągu [m]	1.10	1.32
Materiał ,Spadki, i %	PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	5 5
Oznaczenia, Zakres	D15	wp11


WD PE100 SDR17 32;
192.00
191.00
190.00
189.00
188.00
187.00
186.00
185.00
184.00
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

	D16	wp10
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	189.03	189.40
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	189.01	189.15
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	187.40	187.46
Przykrycie rurociągu [m]	1.41	1.50
Materiał ,Spadki, i %	PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	5 5
Oznaczenia, Zakres	D16	wp10


193.00
192.00
191.00
190.00
189.00
188.00
187.00
186.00
185.00
Studnia bet 1 000
Wpust uliczny 500

	D17	wp9
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	190.03	190.30
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	189.99	190.16
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	188.62	188.68
Przykrycie rurociągu [m]	1.17	1.28
Materiał ,Spadki, i %	PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	6 6
Oznaczenia, Zakres	D17	wp9


WD PE100 SDR17 90;
193.00
192.00
191.00
190.00
189.00
188.00
187.00
186.00
185.00
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

	D21	wp6
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	189.98	190.02
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	190.14	189.99
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	188.59	188.62
Przykrycie rurociągu [m]	1.36	1.18
Materiał ,Spadki, i %	PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	3 3
Oznaczenia, Zakres	D21	wp6


193.00
192.00
191.00
190.00
189.00
188.00
187.00
186.00
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

	D22	wp5	D23	wp4
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	190.54	190.60	191.28	191.32
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	190.33	190.37	191.22	191.26
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	188.91	188.94	189.84	189.86
Przykrycie rurociągu [m]	1.23	1.23	1.18	1.20
Materiał ,Spadki, i %	PVC SN8 200 i=1.0%		PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	3 3	0	2 2
Oznaczenia, Zakres	D22	wp5	D23	wp4


195.00
194.00
193.00
192.00
191.00
190.00
189.00
188.00
187.00
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

	D24	wp3
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	192.01	192.10
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	192.10	192.15
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	190.72	190.75
Przykrycie rurociągu [m]	1.19	1.21
Materiał ,Spadki, i %	PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	2 2
Oznaczenia, Zakres	D24	wp3


196.00
195.00
194.00
193.00
192.00
191.00
190.00
189.00
188.00
WD PE100 SDR17 90;
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	193.15		193.55
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	193.28		193.27
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	191.85		191.88
Przykrycie rurociągu [m]	1.24		1.19
Materiał ,Spadki, i %		PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	4	4
Oznaczenia, Zakres	D25		wp2


188.00
187.00
186.00
185.00
184.00
183.00
182.00
181.00
180.00
Kabel teletechniczny.
Kabel teletechniczny.
"KPED02.19"
Studnia bet 1 200
Studnia bet 1 200
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	184.74		185.40		185.32	185.40		185.32
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	184.74							
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	183.47		183.68 183.68		183.80	183.87		183.93
Przykrycie rurociągu [m]	0.96		1.42		1.22	1.33		1.19
Materiał ,Spadki, i %		PVC SN8 315 i=1.0%		PVC SN8 315 i=1.0%			PVC SN8 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	21	21	12	33	0	5	5
Oznaczenia, Zakres	wyl2		d1		dist1	d1		wp0

Legenda

———	Teren istniejący
———	Teren projektowany

Uwaga!!

1. Rzędne elementów terenowych takich jak włazy, obudowy zasuw,obudowy hydrantów należy dostosować do projektowanego terenu według dokumentacji drogowej.
2. Rzędne posadowienia włazów należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym

VIATRAKT
Łukasz Kitowski
ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Górnej w miejscowości Miechucino wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury.

Tytuł rysunku:

Profile

Data: 11.2021	Faza opracowania: Projekt wykonawczy		Skala: 1:500/100	
Projektant:	mgr inż. Paweł Zieliński	spec. sanitarna POM/0212/POOS/08	Zieliński	Nr rys.
Opracowanie:				
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Bieniecki	spec. sanitarna POM/0031/POOS/08	T.Bieniecki	KD.2.2