

Stryszawa, dnia 24.04.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa

IPP.271.12.2024

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.12.2024 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „**Modernizacja bieżni, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą przy Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej proszę o wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa oraz montaż sprzętu sportowego opisanego w p.5 "Wykaz sprzętu" (str.9,10,11) Załącznika "4.Bieżnia Stryszawa - PT - Część architektoniczno- konstrukcyjna.pdf".

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W projekcie technicznym dotyczącym części architektoniczno-konstrukcyjnej (Załącznik "4.Bieżnia Stryszawa - PT - Część architektoniczno- konstrukcyjna.pdf" określono wykaz sprzętu jako propozycję. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż wykazu sprzętu określonego w przedmiarze robót (punkt 4 przedmiaru).

2. Treść zapytania:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem a przedmiarem, prosimy o jednoznaczne określenie ile sztuk belek do skoku w dal należy dostarczyć w ramach niniejszego zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Belka do odbicia – 2 kpl. zgodnie z przedmiarem (poz. nr 4.1.1 przedmiaru):

Opis 1 kompletu:

Rama: Stal nierdzewna, Obniżone krawędzie

Belka nośna: Stal cynkowana

Belka odbicia: Klejonka, Pasek plasteliny

Listwy: Wodoodporna sklejka

Wkładki z plasteliną do belki – 2 szt.

Szpachelka do wyrównania plasteliny – 1 szt.

Znaczniki oznaczające położenie belki – 2 szt.

Pokrywa ze stali nierdzewnej do belek do odbicia – 1 szt.

Produkt umożliwia zabezpieczenie otworu w bieżni, kiedy belka do odbicia nie jest używana.

Materiał: Stal cynkowana galwanicznie lub stal nierdzewna

Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Wójt Gminy Stryszawa

Rafał Lasek