



Zamawiający:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Budowa wewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Instytutu Neofilologii i Matematyki przy ul. Słowiańskiej 8 w Słupsku, w systemie zaprojektuj i wybuduj – nr sprawy 18/TP/2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Pytanie dot. terminu realizacji umowy. Średni czas produkcji dźwigu to 12-14 tygodni, montaż z certyfikacją dźwigu przez jednostkę notyfikowaną to około 2-3 tygodnie. Dopiero wtedy można złożyć wniosek z kompletną dokumentacją dźwigu do Urzędu Dozoru Technicznego w celu jego badania i rejestracji. Ustawowo, UDT ma 30dni na dokonanie badania. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy na min. 140dni ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

„Czy można zastosować zamiennie platformę śrubową dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich?”

Opis:

Dźwig platformowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo. Dźwig może mieć zastosowanie zarówno w budynkach prywatnych jak i w budynkach użyteczności publicznej. Dźwig posiada napęd śrubowy i jest standardowo wyposażony w duże, łatwe do naciskania przyciski sterownicze. W czasie jazdy należy trzymać przycisk cały czas wciśnięty. Dźwig zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu żądanego poziomu. Pulpit sterowniczy we wnętrzu dźwigu wyposażony jest w przycisk bezpieczeństwa STOP. Urządzenie jest dostarczany zawsze razem z szybem. Szyb nie posiada odporności ogniowej EI.

Parametry:

- Udźwig: 400 kg lub 4 osoby
- Prędkość: 9 m /min (0,15 m /s)
- Wysokość podnoszenia / szybu: 6,6 m / 11,10 m
- Ilość przystanków /dojść: 3p / 3d bez przelotu
- Drzwi na przystankach: drzwi aluminiowe szklone A20 (900mm x 2000mm)
- Kolor szybu: szyb metalowy malowany na kolor RAL 9006 Srebrny,
- Wykonanie Wewnętrzne.

Szyb wykonany z:

Ściana A – 3 sztuki drzwi przystankowych, panele pełne

Ściana B – panele pełne, panele szklane

Ściana C – panele pełne, panele szklane

Ściana D – panele pełne

- Powierzchnia platformy: 1100 x 1467 mm
- Wymiar zewnętrzny szybu: 1500 x 1600 mm
- Zasilanie platformy: 400V
- Zasilanie pulpitu sterowniczego: 24 V 50 Hz
- Oświetlenie pulpitu sterowniczego 12 V 5 W żarówka halogenowa
- Oświetlenie przycisków sterujących 24 V żarówka neonowa
- Przewody przyłączeniowe 5 x 2.5 mm² (nie wchodzi w skład wyposażenia)
- Bezpieczniki na przyłączy 16 A zwłoczny (nie wchodzi w skład wyposażenia)
- Drzwi otwierane automatycznie: Nie
- Falownik: Tak
- Zewnętrzny dach szybu: Nie
- Sufit szybu: Tak
- Blacha maskująca spód platformy: Nie
- Przygotowanie do telefonu: Tak
- Awizacja głosowa przystanków: Tak
- Zjazd awaryjny akumulatorowy: Tak
- Wysokie plecy (wykonanie A 7000): Nie
- Opaski mocujące szyb: Nie
- Oświetlenie: Tak
- Zjazd pożarowy: Tak
- Blokada kluczykowa drzwi: Nie”

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje platformę śrubową dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia (PFU).

Pytanie nr 3:

„Czy koszty konserwacji przez cały okres gwarancji mają być wliczone do wartości oferty?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, koszty konserwacji przez cały okres gwarancji mają być wliczone do wartości oferty.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień (**modyfikacja PFU**), oraz potrzebę dodatkowego czasu na przygotowanie oferty przez Wykonawcę, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy Pzp** Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **13.09.2023 r. do godziny 09:00**

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 13.09.2023 r. o godz. 11:00**

Zmianie ulega **pkt 1, 2** Dział XIII Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 1** Dział XI Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą.

Było 07.10.2023 r., jest **12.10.2023 r.**

mgr Emilia Simonowicz
Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu