



Zarząd Dróg Gminnych

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

T 65 52 52 961

F 65 52 52 961

✉ zdg@wloszakowice.pl

ZDG.271.1.2022

Włoszakowice, dnia 2 lutego 2022r.

I N F O R M A C J A

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie nazwy Beneficjenta wadium w formie gwarancji. Czy należy wpisać Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach czy Gminę Włoszakowice?

Odpowiedź Zamawiającego:

Beneficjentem wadium w formie gwarancji jest Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

Pytanie nr 2:

Dotyczy D.04.07.01, (ul. Dominicka). W specyfikacji wskazano wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki AC22P,50/70,KR2. Czy Zamawiający dopuszcza mieszankę zaprojektowaną dla wyższej kategorii ruchu tj. AC22P,35/50, KR3-7, celem poprawienia właściwości użytkowych nawierzchni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza mieszankę dla wyższej kategorii ruchu zgodnie z zapisami, lecz nie gorszej niż AC22P,50/70,KR2 zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie nr 3:

Dotyczy D.05.03.08, (ul. Dominicka). Tablice nr 2 i 3 omyłkowo przedstawiają wymagania dla mieszanek KR3-6. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy stosować mm-a z zakresu KR1-2, tak jak wskazano w pozostałej części dokumentacji.



**Zarząd Dróg
Gminnych**

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

T 65 52 52 961

F 65 52 52 961

✉ zdg@wloszakowice.pl

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu należy stosować mm-a z zakresu KR1-2, tak jak wskazano w pozostałej części dokumentacji.



Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Barbara Dąbkowska